

Września, 12.03.2018r.

ZSW-U/12/2018

**Biuro Obsługi Inwestycji
„Koncept”
Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51
63 – 720 Koźmin Wlkp.**

Związek Spółek Wodnych we Wrześni uzgadnia przebudowę przepustu na rowie W19 w m. Kaczanowo z następującymi warunkami technicznymi:

- przepust na rowie W19 w m. Kaczanowo winien być średnicy minimum \varnothing 1000. Nie dopuszcza się zamiennie wstawić dwóch lub więcej rur o innej średnicy,
- dopuszcza się przesunięcie przepustu w ramach granicy działki geodezyjnej,
- wykonawcę przepustu obliguję się do wykonania konserwacji rowu W19 po 100 metrów od przepustu w górę i w dół rowu.

Kierownik
Związku Spółek Wodnych
we Wrześni
mgr inż. Krzysztof Durczak

Otrzymują:

- 1 – adresat
- 2 – a/a

Sporządził:

Krzysztof Durczak
Tel. 508 364 303