

Legenda:

173

Numer dzialek objętych opracowaniem

Proj. linia kablowa nN 0.4kV typu YAKY 4x25mm² – 1(4)m

Proj. linia kablowa nN 0.4kV typu YAKY 4x25mm² – 920(1052)m – obw. I i II



Proj. słup ośmiokątny 7m, ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem h=1m i dł.=1m i 1,5m; fundament betonowy, oprawa z żrółdłm LED 68W



Proj. przecisk pod drogą AROT SRS 75



Proj. rura osłonowa AROT DVK 75



Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO

Inwestor : Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	
Miejscowość : Marzenin ul. Księża Twardego, Rolna	
Zadanie : Oświetlenie uliczne	
Kierujący projektem : Marek Wardeński upr. GP 7342-90/92, GP 7342-72/98	mgr inż. Mariusz Depczyński Pyzdry ul. Księża Twardego 10 projektant i nadzór
Asystent projektanta : mgr inż. Mariusz Depczyński	
Biuro projektowe : Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSEK Marek Wardeński ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry	
październik 2019	E-1 plan sytuacyjny

1/8
proj. słup
ośmiokątny 7m
wysięgnik h=1m;
dł.=1,5m; oprawa
LED 68W
fundament
R≤10Ω

168/3
R11a

1/7
proj. słup
ośmiokątny 7m
wysięgnik h=1m;
dł.=1,5m; oprawa
LED 68W
fundament
R≤10Ω

1/6
proj. słup
ośmiokątny 7m
wysięgnik h=1m;
dł.=1,5m; oprawa
LED 68W
fundament
R≤10Ω

1/5
proj. słup
ośmiokątny 7m
wysięgnik h=1m;
dł.=1,5m; oprawa
LED 68W
fundament
R≤10Ω

1/4
proj. słup
ośmiokątny 7m
wysięgnik h=1m;
dł.=1,5m; oprawa
LED 68W
fundament
R≤10Ω

Księża Twardego

173/2 dr

278 d

263/2
R11a

1/8/2
proj. słup
ośmiokątny 7m
wysięgnik h=1m;
dł.=1m; oprawa LED
68W
fundament
R≤10Ω

264
R11a

1/8/3
proj. słup
ośmiokątny 7m
wysięgnik h=1m;
dł.=1m; oprawa LED
68W
fundament
R≤10Ω

1/8/4
proj. słup
ośmiokątny 7m
wysięgnik h=1m;
dł.=1m; oprawa LED
68W
fundament
R≤10Ω

Łączy rys. E-2

przecisk SRS75
6m


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Nazwa ulicy współrzędnych	Prostokątne płaszczyzny	2000/18	Konsztad 60

Legenda:

- 173 Numery działek objętych opracowaniem
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 873(993)m - obw. I
- Proj. słup osiowy 7m, ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem h=1m i dł.=1m;
fundament betonowy, oprawa z źródłem LED 68W
- Proj. przecisk pod drogą AROT SRS 75
- Proj. rura osłonowa AROT DVK 75



Inwestor : Gmina Września, ul. Ratuzowa 1, 62-300 Września	
Miejscowość : Marzenin ul. Księdza Twardego, Rolna	
Zadanie : Oświetlenie uliczne	
Kierujący projektem : Marek Wardeniński upr. GP 7342-90/92, GP 7342-72/98	<i>[Signature]</i> mgr inż. Mariusz Depczyński Pyzdry, ul. Kosciuszki 10 asystent projektu i nadzoru
Asystent projektanta : mgr inż. Mariusz Depczyński	
Biuro projektowe : Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeniński ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry	
październik 2019	E-2 plan sytuacyjny

ND.6640.395.2019
Licencja nr ND.6640.395.2019_3030_K05
Miejscowość: Września
Jedn. ewiden.: Września - Obszar Wiejski (303005_5)
Obręb: Marzenin (0500)
Sektora: 6.177.17.21.2.2; 22.1.1; 22.1.3; 17.3.3
Działka: 1733 wg zasięgu

MAPĘ WYKONANO BEZ USTALENIA OBŁAŻEN SŁUŻEBNOŚCIAMI
GRUNTOWYMI UJAWNIONYMI W KSIĘGACH WIECZYSTYCH

NIE WYKŁUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH
NA NINIEJSZEJ MAPIE URZĄDZEN PODZIEMNYCH KTÓRE NIE BYŁY
ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK JEST
INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH

Zasięg aktualizacji
Data aktualizacji: 02.08.2019 r.
Data opracowania mapy: 03.09.2019 r.

Mapę sporządził: Leszek Nowicki
Nr świadectwa: 13972

Leszek Nowicki
geodeta uprawniony
62-320 Miłostów, ul. Różowa 21/1
kom. 601 80 88 99
NIP 789-100-61-65, Reg. 630443570



STAROSTA WRZESIŃSKI

P.3030.2019. 1765

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

2019 - 09 - 16

(Data wpisu operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z upi. Starosty

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Geodeta Powiatowy