

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Kancelaria Ogólna

Września, 03 października 2016

Wpłynęło
dnia 10. 10. 2016

28820

Wydział

OD5/RD4/ZM/MU/3423/09/2016

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZR4/83/2016

Dotyczy: usunięcia kolizji z projektowaną modernizacją wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego w m. Września z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną SN 15 kV i nN 0,4 kV.

Odpowiadając na pismo z dnia 14.09.2016 r. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września informuje, w związku z modernizacją wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego w m. Września występuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. ENEA Operator Sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że usunięcie kolizji odbędzie się na koszt wnioskodawcy oraz, że projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i będzie uwzględniał obowiązujące w ENEA Operator sp. z o.o. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o.

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Linii kablowej SN 15 kV relacji stacja SN/nN nr 04-001 i stacja SN/nN nr 04-011
2. Linii kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji SN/nN nr 04-011 obw. VI.

II. Wymagania techniczne

1. Istniejącą linię kablową SN 15 kV wymienić na odcinku od stacji 04-011 do zejścia kabla na nasypie wiaduktu na linię kablową SN o przekroju 150 mm². W miejscu niekolidującym z planowaną przebudową wiaduktu połączyć nowo budowaną linię kablową SN z istniejącym kablem w kierunku stacji 04-001 za pomocą mufy przelotowej;
2. Istniejącą linię kablową nN 0,4 kV obw. VI wymienić na odcinku od stacji 04-011 do słupa linii napowietrznej nr VI/1 na linię kablową o przekroju 150 mm².

III. W celu usunięcia kolizji należy:

1. Wykonać projekt przebudowy zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie II.1 dostosować do wymogów Polskiej Norm.
2. Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Września.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Śródziemia 55

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 80
REGON 300455358

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

13. Prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Dopuszcza się ewentualne wyłączenie urządzeń, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wyłączenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z o.o., wraz z uzgodnieniem czasu wyłączenia oraz zachowanie odpowiednich procedur związanych z powiadomieniem odbiorców. Czas i zasięg wyłączeń dla sieci SN i nn powinien zostać zminimalizowany poprzez wprowadzenie połączeń obejściowych, bądź poprzez zasilanie z dodatkowych źródeł energii.

Niniejsze warunki są ważne do dnia: 02.10.2018 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogą ulec zmianie. O powyższym fakcie należy powiadomić Sekcję Majątku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września, ulica Witkowska 5.
3. W sprawie usunięcia kolizji z istniejącymi liniami kablowymi oświetlenia drogowego należy się zwrócić z odrębnym wnioskiem do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA
Sektora Utrzymywania
Kierownik
Ewa Puzorakiewicz

k.o.
a/a, MU

Sprawę prowadzi:
Tomasz Adamski
Tel.: 61 437 4635

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp.k.
WPŁYNĘŁO

14.10.2016

L.dz. 1149 podpis: [signature]