


**Pomieszczenia w piwnicy o wysokości 207cm**

| L.p. | Pomieszczenia | Zmierzona Powierzchnia |
|---|---|---|
| -1.01 | komunikacja | 25,23 m2 |
| -1.02 | wc | 2,75 m2 |
| -1.03 | magazyn | 8,24 m2 |
| -1.04 | magazyn | 14,41 m2 |
| -1.05 | wentylatorownia | 48,48 m2 |
| -1.06 | zaplecze sceny | 67,84 m2 |
| | | **166,95 m2** |

**Pomieszczenia w piwnicy o wysokości 225cm**

| | | |
|---|---|---|
| -1.07 | modelarnia | 19,19 m2 |
| -1.08 | magazyn | 4,31 m2 |
| -1.09 | magazyn | 1,58 m2 |
| -1.10 | komunikacja | 3,68 m2 |
| -1.11 | magazyn | 9,74 m2 |
| -1.12 | węzeł cieplny | 25,26 m2 |
| -1.13 | magazyn | 33,67 m2 |
| -1.14 | magazyn | 35,38 m2 |
| -1.15 | garaż | 19,22 m2 |
| | | **152,02 m2** |

**razem 318,99 m2**

## LEGENDA-oświetlenie awaryjne, ewakuayjne

- D3N — Oprawa Ewakuacyjna - 3LED IP20 montaż: natynkowy do sufitu wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo
- D3W — Oprawa Ewakuacyjna - 3LED IP20 montaż: wpuszczana w sufit wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo
- EA-L — Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa - ALU LED (jedno i dwustronna) montaż: natynkowy wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego
- A3K-L — Oprawa Ewakuacyjna - LED IP65 LED 45° montaż: natynkowy do ściany wykonanie: poliwęglan koloru białego
- A3J-L — Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa - LED IP65 (jedno stronna) montaż: natynkowy do sufitu wykonanie: poliwęglan koloru białego

JM Pracowania Projektowa: ul. Wieśniacza 9, 62 - 200 Gniezno
T (61) 4 24 72 07 T kom. 608 072 549, e-mail jm_pracownia@op.pl

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Branża: ELEKTRYCZNA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT BUDOWLANY |
| Inwestor: | WOK, ul. Kościuszki 21, 62-300 Września | | |
| Adres budowy: | ul. Kościuszki 21, 62-300 Września, dz.nr 3789/2, 3790/1, 3788/2 | | |
| Nazwa inwestycji: | PRZEBUDOWA WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI | | |
| Treść rysynku: | RZUT PIWNICY - OŚWIETLENIE AWARYJNE | | |
| Projektował: | mgr inż. Maciej Galantowicz<br>upr. budowlane do projektowania bez ograniczeńw spec. elektr.<br>upr. nr WKP/0304/POOE/04 | | Nr rysunku: E-4 |
| Opracował: | mgr inż. Robert Pacanowski | | Skala: 1:100 |
| Sprawdzał: | mgr inż. Bohdan Kuroczycki Saniutycz<br>upr. budowlane do projektowania bez ograniczeńw spec. elektr.<br>upr. nr 45/80/PW | | DATA: wrzesień 2015 |