


Września, dnia 17 grudnia 2018 r.



WIK.ZP.271.140.2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro na przebudowę Wrześnińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) Zamawiający informuje, że w załączniku do niniejszego pisma przekazuje zadane pytania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami oraz modyfikacją SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 18 stycznia 2019 roku, godzina składania ofert 10:45, sesja otwarcia ofert 11:00. Zamawiający w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieścił pod nr 500301432-N-2018 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych

Załącznik do pisma z dnia 17 grudnia 2018 roku

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź	Data udzielenia odpowiedzi
239	Gdzie w przedmiarach robót znajduje się okno O14 widoczne na zestawieniu stolarki okiennej?	Okno O14 znajduje się w pozycji nr 62' przedmiaru robót, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.	17. 12. 2018
240	Czy w poz. 159 przedmiaru robót z dnia 12.12.2018 należy przyjąć do wyceny jako lynk ozdoby np. stiuk wenecki?	Proszę wycenić stiuk wenecki.	17. 12. 2018
241	Proszę o potwierdzenie że okna O5 mają być wyposażone w żaluzje zewnętrzne a nie w rolety. Rolety zewnętrzne są rozwiązaniem droższym.	Potwierdzamy, że w cenie należy ująć żaluzje zewnętrzne	17. 12. 2018
242	W udzielonej w dniu 12.12.2018 odpowiedzi Zamawiający powiadomił iż w pom. 0.25-0.31 znajduje się mieszkanie komunalne w którym nie przewiduje się do wykonania robót budowlanych. Jednakże zgodnie z projektem należy wymienić stolarkę drzwiową wejściową do lokalu. Drzwi D24 są także ujęte w przedmiarach robót w poz. 35. Czy Zamawiający potwierdza iż stolarka okienna w tym lokalu nie podlega wymianie na nową, gdyż w takim przypadku nowa stolarka może nieco odbiegać i kolorystycznie i optycznie z uwagi na różne kształty profili stosowane przez producentów stolarki? Czy stolarka drzwiowa do tego lokalu faktycznie podlega wymianie i czy wysokość nadproża drzwi wejściowych do lokalu będzie umożliwiała wykonanie drzwi D24 zgodnie z wymiarami podanymi w projekcie?	Tak stolarka podlega wymianie. Nadproże będzie umożliwiała wymianę okna.	17. 12. 2018
243	Brak pozycji w przedmiarach KNR 9-09 0408-02 na montaż ościeżnic w ścianach lekkiej zabudowy STG uwzględniającej użycie profili wzmacniających UA o szerokościach zgodnych z szerokościami projektowanych ścianek w systemie suchej zabudowy. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.	Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień - poz. 207.	17. 12. 2018
245	W związku z udzielonymi licznymi odpowiedziami oraz bardzo obszernie zaktualizowanymi przedmiarami robót proszę o potwierdzenie że Zamawiający dokonał aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz na tej podstawie założył prawidłowy budżet na realizację powyższego zadania. W niniejszym zadaniu występuje znaczący udział procentowy wyposażenia i materiałów w stosunku całego zadania. Przedmiary uległy znaczącym zmianom z powodu licznych braków. Jako wykonawca chcielibyśmy być pewni że cała ciężka praca włożona w przygotowanie oferty oraz poniesione koszty nie będą zmarnowane z powodu braku stosownych środków finansowych przez wadliwie przygotowany przedmiar robót.	Projektant dokonał aktualizacji kosztorysów. Wartość kosztorysów inwestorskich służy określeniu jakim przepisom ustawy prawo zamówień publicznych podlegać będzie dane zamówienie. Wielkość środków zabezpieczonych w budżecie stanowi ile Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne może zwiększyć środki na realizację zamówienia.	17. 12. 2018

ZUP BURMISTRZA
Tomasz Kłopotowski
Referat Zamówień Publicznych