


Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 141258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro na przebudowę nawierzchni dróg gminnych: część 1 – droga w Chwalibogowie, część 2 – ul. Parkowa we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytania:

Pytania dotyczące przebudowy drogi w Chwalibogowie

- 1) W opisie technicznym jest zapis odnośnie odmulenia istniejących rowów dna i skarp – brak pozycji kosztorysowych;
- 2) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności: pobocza na przekroju normalnym mają szerokość 0,75 m natomiast w opisie technicznym szerokość jest podana jako 0,5 m a następnie 1,0 m;
- 3) Projektowana grubość konstrukcji podbudowy z KŁSM to jedynie 8 cm – budzi to wątpliwości Wykonawcy. Czy Zamawiający dysponuje odwiertami albo pomiarami grubości istniejącej podbudowy? Czy Zamawiający dysponuje badaniami, iż istniejąca podbudowa posiada wystarczającą nośność?
- 4) Brak pozycji na skropienie pod warstwę wiążącą, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
- 5) Czy Inwestor posiada projekt organizacji ruchu na czas budowy? Czy Wykonawca musi go wykonać na własny koszt?

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający zrezygnował z tego zakresu prac dlatego pozycje wykreślono w kosztorysie.
- 2) Zamawiający informuje, że pobocza należy przyjąć o szerokości 0,75 m, co zostało uwzględnione w kosztorysie.
- 3) Projektant uwzględnił wykorzystanie istniejącej podbudowy, należy ułożyć warstwę tłucznia gr. 8 cm. Zamawiający nie dysponuje odwiertami i badaniami istniejącej podbudowy.
- d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przewiduje wykonanie oczyszczenia i skropienie również podbudowy z kruszywa. W pozycji 6.2 „Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 0,3 kg/ m² - 2.398,50 m kw.” przewiduje wykonanie skropienia warstwy podbudowy z kruszywa przed położeniem warstwy wiążącej i skropienie nawierzchni bitumicznej wiążącej przed położeniem warstwy ścieralnej, w więc cena jednostkowa musi uwzględnić oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa i nawierzchni bitumicznej wiążącej.
- e) Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca opracowuje na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas robót, koszt wykonania projektu uwzględnia w cenie jednostkowej pozycji nr 1.2 „Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej - 1 szt.”. W pozycji nr 1.2 po słowie „powykonawczej” dodaje się sformułowanie: „oraz projektu organizacji ruchu na czas budowy”.

Pytania dotyczące ul. Parkowej

- 1) Czy Zamawiający dysponuje odwiertami bądź pomiarami grubości istniejącej podbudowy z kruszywa? Zaprojektowana grubość nowej podbudowy z KŁSM grubości 10 cm może być niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej nośności?
- 2) Czy Inwestor posiada projekt organizacji ruchu na czas budowy? Czy Wykonawca musi go wykonać na własny koszt?


URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający wykonał badania gruntu i na tej podstawie opracowana została dokumentacja projektowa, stanowi ona załącznik do niniejszego pisma.
- 2) Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca opracowuje na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas robót, koszt wykonania projektu uwzględnia w cenie jednostkowej pozycji nr 1. Zamawiający modyfikuje opis, obmiar pozycji nr 1 kosztorysu ofertowego, która otrzymuje brzmienie „Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy – 1 kpl.”.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania o otwarcia ofert na dzień **3 lipca 2018 roku**, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zamawiający w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Referatu Zamówień Publicznych