

L. Dz. 5018/TT/2017

Września, dn. 31.10.2017 r.

Pracownia projektowa MECHANICAL
Marcin Kaczmarek
ul. Rynek 7/5
62-300 Września

**Warunki techniczne nr 269/WW/2017
sieci wodociągowej**

Lokalizacja: Psary Małe rej. ul. Zbożowej
- sieć wodociągowa

W celu wybudowania sieci wodociągowej, ustala się następujące warunki techniczne do projektowania i wykonania sieci wodociągowej:

1. Sieć wodociągowa – projektowanie

- 1.1. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE 110 mm w drogach gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 65/1, 71/3, 72/19, 71/10, 73/9, 71/9, 74/18, 72/12, 74/15, 74/6.
- 1.2. Włączenia dokonać w istniejącą sieć wodociągową PVC 110 mm usytuowaną w ul. Długiej oraz w istniejącą sieć wodociągową PE 110 mm usytuowaną w ul. Rolnej. Obie sieci położone są na głębokości ok. 1,60 m i zaznaczone na mapie linią ciągłą kolorem niebieskim.
- 1.3. Wszelkie roboty na istniejącej sieci wodociągowej, a związane z jej rozbudową wykonuje tylko PWiK Sp. z o.o.
- 1.4. Na przejście siecią wodociągową przez tereny innych właścicieli należy uzyskać ich pisemną zgodę.
- 1.5. Na sieci zaprojektować zasuwy odcinające oraz hydranty nadziemne z zasuwami odcinającymi w ilości określonych normą oraz potrzebami eksploatacyjnymi.
- 1.6. Dopuszcza się stosowanie armatury Akwa, Jafar, AVK Armadan, Hawle.

1.7. Projekt budowlany sieci wodociągowej opracować m.in. na podstawie:

- niniejszych warunków technicznych wydanych przez PWiK Sp. z o.o. we Wrześni,
- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Polskich Norm oraz obowiązujących przepisów prawa,
- projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej działający przy Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10.

1.7. Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej w 5 egz. przedłożyć w naszym Przedsiębiorstwie (Dział Techniczny) celem uzgodnienia, z których jeden zostaje w aktach PWiK Sp. z o.o. we Wrześni.

2. Warunki ogólne do wykonania sieci wodociągowej:

2.1. Zgodnie ze zmianą przepisów Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót, inwestor powinien dokonać zgłoszenia budowy sieci wodociągowej:

- a) co najmniej 30 dni w Starostwie Powiatowym we Wrześni – Wydział Administracyjny Architektoniczno-Budowlany, ul. Chopina 10 (art.29 ust.1 pkt.19 a), oraz
- b) w terminie 14 dni do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni, ul. Miłosławska 8 (art.29a) pisemnie na naszym druku.

2.2. Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać ciśnieniem 1,0 MPa.


2.3. Po przepłukaniu i przeprowadzeniu dezynfekcji sieci zgłosić do właściwej terenowo Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej celem pobrania próby wody do badania bakteriologicznego.


2.4. Wykonaną sieć w stanie odkrytym zgłosić do odbioru naszemu Przedsiębiorstwu oraz uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczyć 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8.

Warunki techniczne ważne są przez okres 24 m-cy.

Załączniki:

- mapa z wskreślonym istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Członek Zarządu

Jadwiga Powroźnik

PREZES ZARZĄDU

Robert Zawodny