



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

### Pytanie 1

Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, D 05.03.05b. W pkt 5.2 znajduje się zapis: „Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (receptie) powinna być wyższa od podanego  $B_{min}$  o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3”. Zapis jest niezgodny z dokumentem przywołanym w pkt 10.3, tj. WT2-2014. W dokumencie tym uwzględniono już błąd dozowania składników w  $B_{min}$ , które zostało podwyższone w stosunku do WT2-2010. Kolejna nadwyżka asfaltu o 0,3% może spowodować pogorszenie właściwości mm-a, szczególnie w zakresie odporności na deformacje trwałe. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

### Odpowiedź:

W specyfikacjach SST D-04.07.01, D-05.03.05a, D-05.03.05b wprowadza się zmianę w punkcie 5.2 przez usunięcie zapisu o treści: "Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (receptie) powinna być wyższa od podanego  $B_{min}$  o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania."

### Pytanie 2

Czy należy przewidzieć ustawienie tablic i drogowskazów w pozycjach 35 do 38 przedmiaru drogowego wraz z nowymi konstrukcjami wsporczyymi?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycjach 35 do 38 przedmiaru drogowego należy przewidzieć ustawienie tablic i drogowskazów wraz z nowymi konstrukcjami wsporczyymi.

### UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający podjął decyzję o zmianie terminu składania ofert z dnia 30 listopada 2017 r. na dzień **4 grudnia 2017 r.** Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, składanie do godz. 10:45, otwarcie ofert godz. 11:00. Wadium należy wnieść do dnia 4 grudnia 2017 r., przed upływem terminu składania ofert.

URZĄD MIASTA I GMINY  
Referatu Inwestycyjnego

Robert Sjachowicz

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Kosalewski  
Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych