

Września, dnia 21.12.2010r.

IWrz-6211/15/2010

„PROCOROL” Paweł Urbański Sp.j.

Janikowo

ul. Gnieźnieńska 67/69

62-006 Kobylnica

84

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat we Wrześni w odpowiedzi na pismo nr 29/PW/12-201z dnia 14 grudnia 2010r. uzgadnia projekt „Budowa kanalizacji deszczowej dla ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni warunki w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do odbiornika:

1. Odbiornikiem jest *woda powierzchniowa płynąca o nazwie Kanał Gutowski:*
 - w km 4+360 poprzez projektowany wylot o ϕ 300 mm, działka nr 318 (rzędna dna cieku wg profilu podłużnego 103,50 m npm).
2. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z terenu ul. Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni przed wprowadzeniem do odbiornika – Kanału Guowskiego należy oczyścić – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 27, poz. 169).
3. Zgodnie z Prawem Wodnym z dnia 18 lipca 2001r (tekst jednolity Dz. U. Nr 239/2005, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wymaga pozwolenia wodnoprawnego, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego we Wrześni.
W operacie wodnoprawnym należy określić wpływ gospodarki wodnej na odbiornik: przepływ wody (wody 10%) w Kanale Gutowskim.
4. Użytkownik wyznaczy osobę odpowiedzialną za utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym.
5. Inwestor zobowiązany jest zawrzeć umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz ponosić roczne opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zgodnie z art. 20 ust.1, pkt. 5, ust.2, ust. 2a ustawy Prawo Wodne.

6. Użytkownik będzie partycypować w kosztach konserwacji odbiornika w stosunku wynikającym z faktycznego zwiększenia kosztów konserwacji, lub prowadzenia corocznej konserwacji cieku na odcinku wskazanym w operacie wodnoprawnym.
7. Użytkownikowi (właściciel urządzenia wodnego) w razie ewentualnych szkód spowodowanych przez podtopienia, nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie od właściciela i administratora cieku.
8. W przypadku wystąpienia szkód związanych z eksploatacją urządzenia wodnego odszkodowania zainteresowanym stronom pokryje Właściciel urządzenia.

KIEROWNIK
Inspektoratu we Wrześni
inż. Barbara Nizio

ROWNIE
ALL WE W
1/22

