

Gmina Września  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WIK.ZP.271.22.2016

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

### Pytanie 1

W poz. 41 przedmiaru na roboty budowlane tj. konstrukcja dźwigu – rygle ścian podany jest błędny obmiar.

#### Odpowiedź:

Należy do wyceny oferty przyjąć ilość 1,469 t zgodnie z rysunkiem K-6, zmodyfikowany przedmiar robot (pdf, ath) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

### Pytanie 2

Poz. 45 tj. wykonanie i montaż obudowy szybu oraz w poz. 46 tj. wykonanie i montaż obudowy wiatrołapu wejścia do dźwigu – brak wymiarowania.

#### Odpowiedź:

Ilości wskazane w pozycjach nr 45 i nr 46 pozostają bez zmian, należy wycenić je w oparciu o zamieszczone rysunki konstrukcyjne.

### Pytanie 3

W przedmiarze robót brakuje pozycji związanej z ograniczeniem dostępu zgodnie z załącznikiem nr 5, nr 5.1 oraz nr 6 i nr 6.1 do SIWZ.

#### Odpowiedź:

Ograniczenie dostępu należy wycenić w oparciu o opis i wykaz urządzeń (załączniki nr 6 i nr 6.1) jako RYCZAŁT. Wykonanie systemu kontroli dostępu uwzględniono w tabeli elementów scalonych zał nr 1a w poz. 3. Załączniki nr 5 i nr 5.1 dotyczą klimatyzacji.

### Pytanie 4

1) W których pokojach umiejscowione są jednostki wewnętrzne od klimatyzatorów zewnętrznych, które również należy wymienić oraz jaka jest długość przewodów – rurociągów. Prosimy o szkic, który umożliwi lokalizację urządzeń wewnętrznych oraz tras kablowych do wyceny.

2) Czy w ofercie należy uwzględnić koszt konserwacji nowo zamontowanej jednostki klimatyzacji w okresie gwarancji.

#### Odpowiedź:

1) Zamawiający zmienia poz. nr 4 Tabeli elementów scalonych, która otrzymuje brzmienie: „Demontaż istniejących jednostek zewnętrznych klimatyzatorów oraz ponowny ich montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – ryczałt”. Wyceny należy dokonać w oparciu o załączony opis.

2) W związku z pozostawieniem istniejących jednostek zewnętrznych w cenie oferty nie należy ujmować kosztów konserwacji przeniesionych urządzeń.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Koralewski

Kierownik

Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)