

Przebudowa jednostek zewnętrznych klimatyzacji na potrzeby dobudowy dźwigu osobowego do budynku Ratusza:

W chwili obecnej w miejscu, gdzie dobudowana zostanie winda znajdują się cztery jednostki zewnętrzne klimatyzacji zgodnie z rysunkiem nr 1:



Rys nr 1. Lokalizacja jednostek zewnętrznych klimatyzatorów.



Rys nr 2. Lokalizacja jednostek zewnętrznych klimatyzatorów.



Rys. nr 3 Jednostka zewnętrzna nr 7.




Rys. nr 4. Zdjęcie boku i parametrów technicznych jednostki nr 7.



Rys. nr 5. Zdjęcie jednostki zewnętrznej nr 3.





Rys nr 6. Zdjęcie boku oraz parametrów technicznych jednostki zewnętrznej nr 3.



Rys. nr 7. Zdjęcie jednostki zewnętrznej nr 5.



Rys. nr 8. Zdjęcie boku oraz parametrów technicznych jednostki nr 5.



Rys. nr 9. Zdjęcie jednostki zewnętrznej nr 4.





Rysunek nr 10. Zdjęcie boku oraz parametrów technicznych jednostki nr 4.



Rys. nr 11. Miejsce montażu nowej jednostki zewnętrznej.

Zadaniem wykonawcy jest dokonanie demontażu 4 jednostek zewnętrznych klimatyzacji. Otwory powstałe w ten sposób należy zafugować. Zdemontowane urządzenia stanowią własność Gminy Września. Zamiast wspomnianych 4 jednostek należy dobrać i zamontować jedną jednostkę zewnętrzną w miejscu wskazanym na rys. nr 11. Jeżeli nowa jednostka zewnętrzna nie zmieści się we wskazanym miejscu pomiędzy rurą spustową, a kutym płotem ocynkowanym ogniowo i malowanym proszkowo Wykonawca musi przerobić ogrodzenie w sposób umożliwiający montaż jednostki. Przewody zasilające do nowej jednostki zewnętrznej należy prowadzić w ziemi pod kostką betonową w rurze osłonowej (średnia odległość nowej jednostki od jednostki nr 5 i 3 wynosi ok. 5m). W tym celu należy zdemontować niezbędną ilość kostki betonowej, podbudowy, a po dokonaniu instalacji przewodów zasilających w rurze osłonowej należy rozebrać uprzednio nawierzchnię odtworzyć (wykonawca i tak będzie musiał dokonać demontażu kostki na potrzeby budowy windy). W zakres robót niezbędnych do wykonania wchodzi także demontaż stalowego urządzenia wentylacji w narożniku budynku pomiędzy jednostkami klimatyzacji przeznaczonymi do demontażu. Na jego miejsce zamontować należy w murze kratkę wentylacyjną.

Nowa jednostka:

- musi umożliwiać sprawne działanie systemu klimatyzacji w budynku Ratusza równie skutecznie jak przed zamianą ilości jednostek;
- być zamontowana w sposób trwały, estetyczny;
- być odporna na działanie czynników zewnętrznych;
- posiadać odpowiednio dobrana przez wykonawcę moc;
- być fabrycznie nowa, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności;