

Września, dnia 26 kwietnia 2016 r.

**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



**WRZEŚNIA**



**WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

**Pytanie**

Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu, jeśli tak to w której pozycji kosztorysu należy ująć dowóz pasku i wywóz ziemi z wykopu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu. Dla podłoża i obsypki należy użyć gruntu z wykopu po jego uprzednim przesianiu. Dla wodociągu element ten określają pozycje kosztorysu nr 9, dz.1.1, poz 56, dz.1.3, dla kanalizacji : poz.76, dz.2.1, poz 97, dz.2.2, poz 112, dz.2.3. Wywóz nadmiaru mas ziemnych na odległość do 10km, zawierają pozycje: 11 i 12 dz.1.1, poz 35 dz.1.2, poz.80 i 81 dz.2.1, poz. 102 i 103 dz.2.2. Przedmiar pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienił się profil sieci wodociągowej tj. położenie rurociągu (pogłębienie sieci). Poprawne profile wraz z opisem stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

z up. Burmistrza  
**Jan Krotoszyński**  
Naczelnik  
Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego  
-1-

URZĄD MIASTA I GMINY

**INSPEKTOR**  
*Walich*  
**Anna Walich**

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)