


proj. YAKY 4x25 I = 111/140m



proj. słup oświetleniowy  
+ wysięgnik + oprawa LED

proj. kabel YAKY 4x25mm<sup>2</sup>

proj. szafka oświetleniowa

proj. uzziemienie R≤10Ω

proj. złącze kablowo-pomiarowe  
zakres prac ENEA

Inwestor : Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.	
Miejscowość : Psary Polskie dz. 157, 222/8, 222/9, 222/14, gm. Września.	
Zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego.	
Kierujący projektem : Marek Wardeński upr. GP 7342-90/92, GP 7342-72/98	Marek Wardeński ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyszny tel. 276-550 000, 276-550 511 Urządzenie projektowania i wykonania w zakresie projektowania i wykonania w zakresie projektowania i wykonania w zakresie projektowania i wykonania
Projektant : Ryszard Bryske upr. 184/86/Pw	Urządzenie projektowania i wykonania w zakresie projektowania i wykonania w zakresie projektowania i wykonania
Asystent projektanta : mgr inż. Mariusz Depczyński	<i>D. Depczyński</i>
Biuro projektowe : Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyszny	
Grudzień 2016	E-2 schemat ideowy