



Września, dnia 17 lutego 2017 r.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.225.000 euro na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”: utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Według opisu technicznego sieć kanalizacji deszczowej powinna być wykonana z rur PP, natomiast według przedmiaru z rur PVC-u. Z jakich rur ma być wykonana?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sieć kanalizacji deszczowej należy wycenić zgodnie z dokumentacją techniczną – rysunki szczegółowe S.02, S.03, S.04 pn. „Profil odwodnienia parkingu” i przedmiarem robót tzn. należy przyjąć rury PVC.

Pytanie 2

Według profilu studnie mają średnicę 1,20 m natomiast według przedmiaru z 1,00 m. Jaką średnicę mają mieć studnie rewizyjne?

Odpowiedź:

Studnie betonowe należy wycenić zgodnie z dokumentacją techniczną - rysunki szczegółowe S.02, S.03, S.04 pn. „Profil odwodnienia parkingu” tj. należy przyjąć studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm. W związku, z tym zamawiający modyfikuje poz. 67 d.3 przedmiaru robót, która otrzymuje brzmienie „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m”. Wykonawca winien uwzględnić powyższą zmianę w kosztorysie ofertowym.


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 3 marca 2017 roku na **6 marca 2017 roku**. Termin składania ofert nie ulega zmianie tj. do godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi o **godz. 11:15**. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski


Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

INSPEKTOR

Julita Wojcińska

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl