

Września, 03.03.2016

numer 5135/2016/OD5/ZR4

Demiurg Sp. z o.o.  
ul. Franciszka Lubeckiego 2  
60-348 Poznań

**Dotyczy:** zasilania oświetlenia drogowego dla parkingu publicznego dla samochodów osobowych zlokalizowanego Września, ul. Szosa Witkowska dz. nr 790/2.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie zasilania obiektu j.w. informujemy co następuje:

- 1) dotychczasowe 3 szt lamp oświetleniowych na parkingu będących na majątku Urzędu Miasta i Gminy Września zasilane są zalicznikową linią kablową 0,4 kV z szafki oświetlenia ulicznego SO,
- 2) wspomniana szafka SO zlokalizowana jest przy budynku stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 04-185 Września Osiedle Sokołowskie,
- 3) w szafce SO zabudowany jest układ pomiarowy bezpośredni 3 fazowy z zabezpieczeniem przedlicznikowym 3x20A, co daje możliwość przyłączenia odbioru energii w wysokości do 12,0 kW,
- 4) w złożonym wniosku mowa jest o przyłączeniu mocy w wysokości 3,0 kW, która w zupełności mieści się w granicach mocy przyłączeniowej o której mowa w pkt 3,

Z poważaniem,

ENEa Operator Sp. z o.o.  
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik  
*Przemysław Janiak*