

Września, dnia 17 listopada 2015 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



WIK.RK.7230.2.50.2015

GMINA WRZEŚNIA
UL. RATUSZOWA 1
62-300 WRZEŚNIA

dot. ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH Z DZIAŁKI O NR GEOD. 790/2 WE WRZEŚNI DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W UL. SZOSA WITKOWSKA.

Wydział Inwestycyjno-Komunalny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni podaje warunki odprowadzenia wód deszczowych z działki o nr geod. 790/2 we Wrześni.

1. Zaprojektować przyłącze kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym ul. Szosa Witkowska.

2. Na działce o nr geod. 790/2 we Wrześni należy zaprojektować studnie kontrolne.

3. Budowę odcinka kanalizacji deszczowej uzgodnić z wszystkimi właścicielami infrastruktury znajdującej się w ul. Szosa Witkowska.

4. Odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe z terenu należy oczyścić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku (Dz. U. poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

5. Maksymalne wartości zanieczyszczeń odprowadzonych ścieków deszczowych i roztopowych:

S_{zaw. Ogólna} ≤ 100 mg/l

S_{węglowodory ropopochodne} ≤ 15 mg/l

Zastrzeżenia:

1. Złożenie wniosku na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej.

2. W przypadku nagłych i intensywnych opadów nie gwarantujemy prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych, a gdy zaistnieją takie przypadki nie będziemy przyjmować roszczeń odszkodowawczych.

Otrzymują:

1. Deming sp. z o.o. sp.k
ul. Płowiecka II 2
60-277 Poznań

2. WIK.RK.aa

z up. Burmistrza
Marcin Maciejewski
samodzielny referent

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl