

A1	LED 2600LM PLX E IP44 21 840 / 600X300 -
A2	LED 4400LM PLX E IP44 21 840 / 600X300 -
A3	LED 8800LM PLX E IP44 21 840 / 1200X300
B1	LED 4400LM PC OPAL E IP65 840 -
C1	LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-600
D1	LED 17600LM MICRO-PRM KR E 34 840
E1	4x4W LED 15°/3000K IP65 Alu
FA*	OPRAWA AWARYJNA 2X18W TC-L SHM E IP65 34 2J AT 840 /
Aw1	OPRAWA AWARYJNA HWS/2/SE/AT.
Aw2	OPRAWA AWARYJNA LVND/2/SE/AT 3W GR.
Aw3	OPRAWA AWARYJNA LVNC/2/SE/AT 3W GR.
Fw1	OPRAWA AWARYJNA IFB/2/SE/AT.
	Główny Wyłącznik P.Poż
	Podwójne Gniazdo IP21,IP44 230V, 16A Podtynkowe
	Wypust Jednow fazowy 230V, 3 fazowy 400V
	Łącznik 1 biegunowy, szeregowy, przyciskowy z podświetleniem IP20
	Łącznik 1 biegunowy, szeregowy IP44
	Punkt wyrównania potencjału

System podstawowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

Instalacja w układzie TN - S

Temat

LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCA NA:

BUDOWA SALI GMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI

NR EWID.642/2, JEDN. EWID. 303005_WRZEŚNIA MIASTO, OBRĘB: Nr 0500, WRZEŚNIA, UL. KOSYNIERÓW, 62-300 WRZEŚNIA,

Inwestor: GMINA WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA,	Data: 2014-12-07
Stadium: Projekt Budowlany	Branża: Elektryczna
Rysunek: Rzut Parteru - instalacje siły i oświetlenia	Skala: 1:100
	Rys. Nr.: **E-01**
Projektant: mgr inż. Jakub Jeńć — Nr upr. spec installacyjna elektryczna bez ograniczeń: nr WKP/0385/POOE/13	Podpis
Sprawdził: mgr inż. Ireneusz Jeńć — Nr upr. spec installacyjna elektryczna bez ograniczeń: nr GPB.I.7342/4/97	Podpis