


Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Rys E3 przedstawia plan instalacji odgromowej oraz wypusty podgrzewane TG/PD1 w ilości 7szt,

- brak takich obwodów w schemacie TG,
- brak w projekcie szczegółowych informacji oraz parametrów tzn. parametry znamionowe wypustów, rodzaj zasilania, sposób sterowania,
- brak pozycji przedmiarowych związanych z zasilaniem, sterowaniem montażem wypustów podgrzewanych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w rozdzielni głównej zaznaczono zasilanie do wypustów dachowych. Wszystkie szczegóły dotyczące zastosowanych urządzeń znajdują się w projekcie wykonawczym. Wobec braku odpowiednich pozycji w przedmiarze robót należy postępować zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 20.01.2016 roku.

Pytanie 2

W branży wentylacyjnej na Sali sportowej są rysowane nagrzewnice. Projekt elektryczny nie przewiduje wypustów zasilających.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do nagrzewnic przewidziano tylko zasilanie wentylatorów, którego schemat znajduje się w rozdzielni głównej.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie sposobu sterowania oświetleniem w pomieszczeniach 07, 08 zaplecza szatnie tzn. w DT jest rysowany symbol leczenia objaśniony, najprawdopodobniej sterowanie oświetleniem realizują czujniki ruchu/obecności w ilości 12 szt. w/w elementów niema również w przedmiarze branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach 07, 08 zaplecza szatnie będzie możliwe za pomocą czujnika ruchu. Wobec braku odpowiednich pozycji w przedmiarze robót należy postępować zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 20.01.2016 roku.

Pytanie 4

1. Prosimy o informację czy Inwestor dysponuje opisem do dokumentacji branży sanitarnej? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie, gdyż jego brak uniemożliwia precyzyjną wycenę.
2. Proszę o zamieszczenie opisu do projektu branży sanitarnej.

Odpowiedź:

Opis techniczny branży sanitarnej stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 5

Prosimy o informację czy pustka powietrzna między welonem, a płytą HPL jest wystarczająca, czy nie powinna być dwa razy większa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaprojektowana pustka powietrzna między welonem, a płytą HPL jest wystarczająca.

Pytanie 6

Prosimy o informację czy w poz. 1410 branży sanitarnej przedmiaru robót, tj. umywalki należy montować na stelażu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że białe porcelanowe umywalki należy montować na półnogach.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy baterie umywalkowe mają być czasowe czy zwykłe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że baterie umywalkowe oraz pod prysznicami zaprojektowane zostały jako baterie czasowe, uruchamiane przyciskiem.

Pytanie 8

Brak w przedmiarze baterii zlewozmywakowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź:

Wobec braku odpowiednich pozycji w przedmiarze robót należy postępować zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 20.01.2016 roku.

Pytanie 9

Na rysunku branży sanitarnej S/03 Rzut parteru – instalacja c.o. występują:

- nagrzewnice Q=11500W – 2 szt.
- nagrzewnica Q=4200W – 2 szt.
- nagrzewnica Q= 49000W – 1 szt.

natomiast brak tych pozycji w przedmiarze. Prosimy zatem o informację, czy należy przyjąć je do wyceny? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Wobec braku odpowiednich pozycji w przedmiarze robót należy postępować zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 20.01.2016 roku.

Pytanie 10

Proszę o podanie sposobu wykończenia sufitu w sali gimnastycznej - brak jakichkolwiek informacji w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na suficie pozostaje widoczna konstrukcja nośna sali.

Pytanie 11

W przedmiarze robót brak pozycji: dostawy i montażu okien, dostawy i montażu drzwi D010, elementów odwadniających dach, szalunki pod wylewki stropowe. Prosimy o informację czy powyższe pozycje należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Wobec braku odpowiednich pozycji w przedmiarze robót należy postępować zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 20.01.2016 roku.

Zamawiający równocześnie informuje, że w dniu 20.01.2016 roku, odbyło się, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W trakcie spotkania zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

Czy zaprojektowano drzwi przeciwpożarowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zaprojektowano drzwi przeciwpożarowych.

Pytanie 2

1. Na ile stref przeciwpożarowych jest podzielony obiekt?
2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu o więcej niż 1 strefie przeciwpożarowej w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na obiekcie zaprojektowano 1 strefę przeciwpożarową.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę drzwi stalowych na aluminiowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę drzwi stalowych na aluminiowe.

Pytanie 4

Prosimy o określenie wymagań dla tablicy informacyjnej na sali?

Odpowiedź:

Opis oraz parametry tablicy informacyjnej z wynikami znajduje się w wykazie sprzętu (przedmiar wyposażenia sali), który został zamieszczony razem z wyjaśnieniami SIWZ w dniu 20.01.2016 r.

Pytanie 5

W jaki sposób będą montowane drabinki na sali gimnastycznej.

Odpowiedź:

Drobinki będą montowane do posadzki między słupami.

Pytanie 6

Jakie zaprojektowane zostały trybuny?

Odpowiedź:

Trybuny składane należy wykonać zgodnie z przedmiarem wyposażenia sali, który został zamieszczony razem z wyjaśnieniami SIWZ w dniu 20.01.2016 r.

Pytanie 7

Czy słupy nie przeszkadzają w montażu i składaniu trybun?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że słupy nie przeszkadzają w montażu i składaniu trybun.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Pytanie 8

W jaki sposób będzie odbywał się dojazd do placu budowy?

Odpowiedź:

Dojazd do placu budowy odbywać się będzie od strony ul. Wojska Polskiego drogą z kostki betonowej. Na parking z płyt betonowych Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze budowy.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone niezwłocznie po konsultacji z projektantem.

Z up. BURMISTRZA
Jan Krotoszyński
Naczelnik Wydziału
Inwestycyjno - Komunalnego