

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH

LP	PRODUKT-OPIS	ILOŚĆ
N1	CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM I KOMORĄ MIESZANIA Vw=5760 m³/h N=49 kW (np. VS-55-R-RI/SS , VTS)	
N2	Redukcja wentylacyjna centrala- 600x1000mm, L= 1000mm +króciec elastyczny	1
N3	Kanał wentylacyjny 600x1000mm, L=3700mm	1
N4	Kolano wentylacyjne 600x1000mm,	1
N5	Kanał wentylacyjny 600x1000mm, L=500mm	1
N6	Klapa p.poż , EI60, 600x1000mm,	1
N7	Kanał wentylacyjny 600x1000mm, L=455mm	1
N8	Trójnik wentylacyjny skośny 600x1000mm, 600x600mm	1
N9	Kolano wentylacyjne skośne 600x600mm,kąt 45 stopni	2
N10	Kanał wentylacyjny 600x600mm, L=727mm	1
N11	Redukcja wentylacyjna 600x600mm, 300x600mm	1
N12	Kanał wentylacyjny 300x600mm, L=5780mm	1
N13	Dysza dalekiego zasięgu Ø-400mm	6
N14	Kanał wentylacyjny 600x600mm, L=5670mm	1
N15	Redukcja wentylacyjna 600x600mm, 300x600mm	1
N16	Kanał wentylacyjny 300x600mm, L=5780mm	1
W1	Przepustnica wentylacyjna z kratką 600x1000mm	1
W2	Klapa p.poż , EI60, 600x1000mm,	1
W3	Kanał wentylacyjny 600x1000mm, L=500mm	1
W4	Kolano wentylacyjne 600x1000mm,	1
W5	Kanał wentylacyjny 600x1000mm, L=3700mm	1
W6	Redukcja wentylacyjna centrala- 600x1000mm, L= 1000mm +króciec elastyczny	1

REWIZJA 25.01.2016ROK

Temat

LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCA NA:

BUDOWA SALI GMNASTYCZNEJ PRZYGIMNAZJUM Nr 1
WE WRZEŚNI.

NR EWID.642/2, JEDN. EWID. 303005_WRZEŚNIA MIASTO, OBRĘB: Nr 0500, WRZEŚNIA, UL. KOSYNIERÓW , 62-300 WRZEŚNIA,

Inwestor
GMINA WRZEŚNIA
UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA,

Data
2014-12-07

Stadium
Projekt wykonawczy

Branża
Sanitarna

Rysunek
Rzut piętra-instalacja wentylacji

Skala
1:100

Rys. Nr.
S/05

Główny projektant
mgr inż. TADEUSZ OGORZAŁEK

Nr uprawnień
UAN/8346/54/88
specjalność instalacyjno-inżynieryjna

Podpis

Sprawdził
mgr inż. KRZYSZTOF TUBISZ

Nr uprawnień
GAN 484/8346/II/33/82
specjalność instalacyjno-inżynieryjna

Podpis