


Września, dnia 21 października 2020 r.

**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.548.000 euro na remont nawierzchni ul. Jakubowskiego i ul. Ogrodowej w Kaczanowie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono poniższe pytanie:

### Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **nie dopuszcza** zastosowania kruszywa wapiennego do wykonania warstwy dolnej podbudowy.

Z up. B. RMISTRZA  
Tomasz Koralewski  
  
Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)