


**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631256003



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.548.000 euro na rozbudowę drogi gminnej, obwodnicy m. Września polegającej na budowie dodatkowych jezdni: część 1 – droga łącząca drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029, część 2 – droga łącząca drogę powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) z drogą krajową nr 15 na odcinku od km 1+288 do km 1+899 i od km 2+383 do km 2+518

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono poniższe pytania:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający uwzględniając kryterium minimum 60 miesięcy gwarancji zamierza rozstrzygać przetarg w formule „utrzymaj standard„? Nawierzchnia docelowo nie jest utwardzona - górna warstwa to podbudowa z KLSM, która z czasem pomimo uzyskania odpowiednich parametrów będzie rozjeżdżona przez ruch pojazdów. Czy Wykonawca dając 60 miesięcy gwarancji ma uwzględnić w cenie kilkukrotne lub kilkunastokrotne w roku profilowanie nawierzchni wraz z zakupem dodatkowego materiału, czy to Zamawiający będzie odpowiedzialny za utrzymanie drogi?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **gwarancja wynosi 24 miesiące**. Zamawiający modyfikuje treść siwz w rozdziale XIII ust. 2 pkt 2 który otrzymuje brzmienie:

„Przy czym:

- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 24 miesiące,
- Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji brany do punktacji tj. 12 miesięcy. Wykonawca może zaoferować okres dodatkowej gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy, ale oferta uzyska maksymalnie 40 pkt.
- Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
- Zaoferowanie okresu dodatkowej gwarancji np. o 12 miesięcy powoduje wydłużenie gwarancji podstawowej wynoszącej 24 miesiące do 36 miesięcy,
- W przypadku braku wskazania w ofercie okresu dodatkowej gwarancji uznaje się, że Wykonawca oferuje 60 miesięcy gwarancji podstawowej. Oferta uzyska w tym kryterium 0,00 pkt.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że bieżące utrzymanie dróg w okresie gwarancji realizowane będzie przez Zamawiającego. Natomiast Wykonawca odpowiedzialny będzie za wady, usterki ujawnione w okresie gwarancji.

### Pytanie 2

Proszę o zmianę uziarnienia z KLSM z 4/31 na 0/31 bądź 0/63. Nawierzchnia o Uziarnieniu 4/31 nie Pozwoli na odpowiednie zaklinowania i zagęszczenie nawierzchni. Zamiana będzie korzystna dla jakości projektowanych dróg.

#### Odpowiedź:

Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, czyli z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 z zamulaniem górnej warstwy miałem.

Zamawiający informuje, że ze względu na sesję Rady Miejskiej która w dniu 17 grudnia 2020 roku jest transmitowana online, sesja otwarcia ofert odbędzie się o godz. 14.00.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Koralewski  
Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl