

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631250069



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro na budowę bieżni prostej ze skocznią w dal w Kaczanowie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono poniższe pytania:

Pytanie 1

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę grabi stalowych i miotły? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Tak, zakres zamówienia obejmuje dostawę grabi stalowych i miotły – patrz opis poz. 45 przedmiaru.

Pytanie 2

Zgodnie z projektem różnica wysokości na długości bieżni i zeskokczni wynosi 1m. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac ziemnych związanych z niwelacją terenu zawarty jest w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej uwzględniono średnio wymianę gruntu na głębokość 50 cm, bieżnie zaprojektowano po naturalnym spadzie terenu w kierunku południowym, bez konieczności wykonywania nasypu dla całej bieżni. Zamawiający potwierdza kompletność przedmiarów w tym zakresie.

Pytanie 3

W przedmiarze brakuje zapisów dotyczących warstwy gr. 11mm pomiędzy ET a natryskiem: prosimy o uzupełnienie opisu

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił poz. 13 przedmiaru robót poprzez uzupełnienie opisu. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 4

Poz 20 przedmiaru, winno być krotność 10, prosimy o korektę;

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił poz. 20 przedmiaru robót uwzględniając krotność 10. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 5

Poz 6 przedmiaru, winno być krotność 17, prosimy o korektę;

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił poz. 6 przedmiaru robót uwzględniając krotność 17. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

URZĄD MIASTA I GMINY


ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl

Pytanie 6

Poz 18 przedmiaru, ilość, powinno być 1,6m2, prosimy o korektę, dodatkowo winien być to tłuczeń a nie piasek;

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił poz. 18 przedmiaru robót tj. ilość oraz opis. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych