

Legenda:

- Ogrodzenie panelowe o wym.5,0mx5,0m, H-1,5m
- Skarpa wykonana ze spadkiem 35%
- Zasilanie elektryczne tłoczni ścieków YKY 5x10mm2 (wg opracowania branżowego)
- Przyłacze wodociągowe do tłoczni PE Ø 32, L=12,7m
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34
- Kanalizacja sanitarna tłoczna PE100 SDR 17 PN10 Ø 110x6,6

1. Rozdzielnia sterownicza tłoczni
2. Kominek wentylacyjny
3. Tłocznia ścieków betonowa Ø 2500, Qmax=22m3/h
4. Lokalizacja szafki energetycznej
5. Właz do tłoczni ścieków 0,9x0,9m
6. Kominek wentylacyjny
7. Teren utwardzony kostką betonową pow.19,50m2
8. Brama wjazdowa panelowa o wym. 4,0 x 1,5m
9. Zasuwa odcinająca kołnierzowa DN 100 z obudową i skrzynką żeliwną
10. Projektowany zjazd na teren tłoczni utwardzony kostką betonową pow.11,0m2

Temat opracowania/Lokalizacja obiektu:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARENEJ WRAZ Z TŁOCZNIĄ ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANEJ: WRZEŚNIA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA DZ.NR 329, 337/1 PRZYBORKI, UL.GRÓJECKA, DZ.NR 64/3

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O. UL. MIŁOSŁAWSKA 8, 62-300 WRZEŚNIA

Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU TŁOCZNI

Projektował:	Uprawnienia nr:	Podpis :
mgr inż. Justyna Banaś	WKP/0129/POOS/17	
mgr inż. Marcin Kaczmarek	3066/10/U/C	

Skala:	Data:	Nr rysunku:	Stadium:
1:100	LUTY 2021	03	PW