
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34
KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA PE100 SDR 17 PN10 Ø 110x6,6
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA PVC-U Ø 160x4,7 SN8 SDR34
OGRODZENIE PANELOWE WYM. 5,0X5,0M, H=1,5M, FURTKA SZER. 1,0M
S11-S17 STUDNIA BETONOWA Ø 1200MM
S18-S19 STUDNIA BETONOWA Ø 1000MM
SR STUDNIA BETONOWA ROZPRĘŻNA Ø 1000MM
SC STUDNIA BETONOWA Z CZYSZCZAKIEM Ø 1200MM
ODWIERTY GEOTECHNICZNE
679411
S11-S12
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=47,8m, i=0,5%
S12-S13
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=62,50m, i=0,5%
S13-S14
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=29,20m, i=0,5%
S14-S15
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=30,50m, i=0,5%
S15-S16
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=18,90m, i=0,5%
S16-S17
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=36,60m, i=0,5%
S17-S18
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=34,7m, i=1,5%
S18-S19
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=40,90m, i=1,5%
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=9,00m, i=0,5%
S17-T
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=5,90m, i=0,5%
Tłocznia betonowa
Ø 2500, Qmax=22m3/h
Przyłacze wodociągowe
do tłoczni PE Ø 32, L=12,7m
Czyszczak w studni
bet. Ø 1200mm
ul. Grójecka
ul. Świętokrzyska
ul. Brzozowa
S11 106,73 102,16
SR 106,80 105,33
S12 106,60 101,92
S13 106,10 101,61
SC 106,10 104,59
S14 105,90 101,46
S15 105,60 101,31
S16 105,60 101,22
S17 105,50 101,03
S18 105,97 104,39
S19 106,60 105,00
Br-RV1
Br-RV0
Temat opracowania/Lokalizacja obiektu:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z TŁOCZNIĄ ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANEJ: WRZEŚNIA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA DZ.NR 329, 337/1 PRZYBORKI, UL.GRÓJECKA, DZ.NR 64/3
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O. UL. MIŁOSŁAWSKA 8, 62-300 WRZEŚNIA
Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektował: mgr inż. Justyna Banaś
Uprawnienia nr: WKP/0129/POOS/17
Podpis :
mgr inż. Marcin Kaczmarek
3066/10/U/C
Skala: 1:500
Data: LUTY 2021
Nr rysunku: 02
Stadium: PW