

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WRZEŚNIA

WIK.ZP.271.83.2016

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie (II postępowanie)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie sieci LAN proszę o przesłanie szczegółowego schematu rozdzielnic, która zgodnie z obmiarem załączonym do postępowania ma być zainstalowana. W załączonej dokumentacji na stronie Państwa nie było takiego załącznika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada schematu rozdzielnic. Opis rozdzielnic przedstawiono w pkt 6 opisu (zał. A).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli telefonicznych kat. 3

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kabli telefonicznych w kat. 3, musi zostać użyty kabel kat. 6 LS0H ekranowany.

Pytanie 3

Proszę podać lokalizację rozdzielni głównej.

Odpowiedź:

Rozdzielnia główna znajduje się w piwnicy budynku szkoły – pomieszczenie na planie oznaczono **DYSPO ENER**.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących koryt kablowych do poprowadzenia w nich kabli sieci logicznej, czy konieczne jest montowanie w sali gimnastycznej nowych koryt kablowych.

We wskazanych lokalizacjach (sala komputerowa, przedszkolu i biblioteki) zainstalowane są koryta kablowe PCV wraz z gniazdami elektrycznymi i siecią logiczną. Czy Zamawiający dopuszcza we wskazanych lokalizacjach wykorzystanie istniejących koryt kablowych, czy należy zainstalować nowe koryta a istniejące zdemontować?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania istniejących koryt kablowych. W przypadku pokrywania się tras koryt z istniejącą trasą koryt w szkole, to przed przystąpieniem do budowy nowej sieci należy istniejące koryta zdemontować w miejscach, gdzie trasy koryt będą pokrywały się z trasami już istniejących koryt od sieci komputerowej, telefonicznej, alarmowej, monitoringu.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Pytanie 5

Proszę o precyzyjne podanie od jakich godzin Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane w poszczególnych dniach tygodnia oraz określenie czy Zamawiający całkowicie wyklucza możliwość wykonywania prac w czasie trwania godzin lekcyjnych.

Odpowiedź:

Prace budowlane Wykonawca może prowadzić od poniedziałku do piątku od 14:00, sobota i niedziela od 08:00 – godziny zakończenia w poszczególne dni do uzgodnienia z dyrektorem szkoły. Zamawiający dopuszcza wykonywanie cichych prac nie kolidujących z odbywanymi lekcjami w czasie ich trwania, tylko za zgodą dyrektora szkoły.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych