



**WSZYSCY UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 5.225.000 euro na remont w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytanie:

Część 2 – wymiana wykładzin w salach lekcyjnych

Pytanie 1

W dokumentacji przetargowej wymieniona jest wykładzina homogeniczna – czyli jednowarstwowa, natomiast w tabeli opisującej wymagane parametry wymieniona jest pozycja „Grubość warstwy użytkowej – nie mniej niż 0.8 mm”. W przypadku zastosowania wykładziny o grubości całkowitej 2.0 mm i warstwie użytkowej 0.8 mm nie możemy mówić o wykładzinie homogenicznej a o heterogenicznej, zatem te dwie pozycje wzajemnie się wykluczają. Proszę o doprecyzowanie jaka wykładzina wymagana jest przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający w SST – wymiana wykładzin pkt. 1.1 oraz 2.1 wykreśla sformułowanie „homogeniczna”.

Z up. BURMISTRZA
Tomasa Koralewski

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych