

ND.6630.164.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKÓŁ z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.),
w dniu 14.05.2020 r. w Starostwie Powiatowym we Wrześni
(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła:

Joanna Kalinowska

(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)

Inspektor

(Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

I. , Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	ND.6630.164.2020
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć elektroenergetyczna
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Września dz. 767, 790/2
Imię i nazwisko /oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września Ul. Witkowska 5 62-300 Września Projektant: Marek Wardeński

Za zgodność odpisu
z oryginałem
Września, dnia 20 MAJ 2020

inspektor

Joanna Kalinowska

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Paweł Purc	PERN S.A.
Lech Tatarski	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Krzysztof Osiecki	Netia S.A.
Krystyna Urbańska	Veolia Energia Poznań S.A.
Wojciech Wawrzyniak	PSG Sp. z o.o. Gazownia w Gnieźnie
Aleksandra Michałek	INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo
Aleksandra Michałek	WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo
Hubert Zawislak	Enea Operator sp. z o.o. ul. Witkowska 5, 62-300 Września
Emilia Dankowska	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przemysław Juszcak	PSG Sp. z o.o. Gazownia w Środzie Wielkopolskiej

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Września, dnia 20 MAJ 2020

Inspektor

Joanna Dankowska

pal

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi i zalecenia
Paweł Purc	Bez uwag
Lech Tatarski	Bez uwag
Krzysztof Osiecki	Bez uwag
Krystyna Urbańska	Bez uwag

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Września, dnia 2.0. MAJ 2020...

inspektor

Joanna wska

Inea S.A.	<p>INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 18.05.2020, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura INEA S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.</p> <p>Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>
WSS S.A.	<p>WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 18.05.2020, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.</p> <p>Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>
Hubert Zawisław	<p>Szczegółowe dane o przebiegu urządzeń podziemnych uzyskać z materiałów geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym we Wrześni, gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych.</p> <p>Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z normą PN 76-E/05125.</p> <p>W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi prace ziemne należy wykonać ręcznie.</p>
Emilia Dankowska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią i przył. Wod-kan należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, stosując rury osłonowe. 2. Zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przył. Wod-kan. 3. Koszty wszelkich robót i uszkodzeń na sieci i przył. Wod-kan powstałych w wyniku prowadzonych prac, jak i wynikających z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.
Przemysław Juszcak	<ul style="list-style-type: none"> - Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, - w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Września, dnia 20 MAJ 2020...

Inspektor

Joanna Dankowska

	<ul style="list-style-type: none"> - w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, - w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót <p>Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Środzie Wlkp. w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - fundamenty słupów oświetleniowych należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c, - studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i ś/c wykonanej z rur stalowych
--	---

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Wrocisla, dnia 20 MAJ 2020..

Inspektor

Joanna  ska

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Przedstawiciel	Orange Polska
Przedstawiciel	Państwowe Gospodarstwo Wodne –Wody Polskie

V. Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Nie podlega opłacie skarbowej

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r

o opłacie skarbowej

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)

1. **STAROSTY**

Lalinovska

Joanna Kalinowska
Inspektor

zgodność odpisu
z oryginałem
20 MAJ 2020
ceśnia, dnia.....

inspektor

Joanna Kucharska