Starostwo Powiatowe
we Wrześni
Wydział Geodezji, Kartografii
i Nieruchomości (1)

Września, dnia 21.03.2019 r.
(Miejscowość) (Data)

NGK.6630.119.2019
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.), w dniu 21.03.2019 r. (Data) w Starostwie Powiatowym we Wrześni (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła:

Małgorzata Nowaczyk (Imię i nazwisko przewodniczącego narady)

Geodeta Powiatowy (Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

I. , Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	NGK.6630.119.2019
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć elektroenergetyczna
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Bierzglinek dz. 177/10, 297/7, 298/9
Imię i nazwisko /oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września Ul. Witkowska 5 62-300 Września **Projektant: Marek Wardeński**

Za zgodność odpisu z oryginałem
Września, dnia 25 MAR. 2019
inspektor
Joanna Kukowska

10

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września Sekcja Utrzymania Koordynator ds. Majątku Sieciowego Hubert Zawiślak	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września Sekcja Utrzymania Koordynator ds. Majątku Sieciowego Hubert Zawiślak
Inspektor ds. Technicznych Milena Gabriel	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 62-300 Września, ul. Miłosławska 8 Nds: 630196722, NIP 789-00-09-517 Tel.: (61) 436-05-47
STARSZY MISTRZ Sieci i Instalacji Gazowych	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Środzie Wielkopolskiej ul. Lipowa 23, 63-000 Środa Wielkopolska tel. 61 854 50 60 NIP 525 24 96 411 KRS 0000374001 REGON 142739519
Stefan Białkowski	
Zed. Tatarski	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Za zgodność odpisu z oryginałem

Września, dnia 25 MAR 2013

Inspektor

Joanna Kalinowska

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi i zalecenia
ENEA Operator Sp. z o.o. REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA Sekcja Eksploatacji Koordynator d. [illegible] Robert Zegadłek	Szczegółowe dane o przebiegu urządzeń podziemnych uzyskać z materiałów geodezyjnych, przekrojów próbnych oraz informacji PE ..... gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z normą PN 78-E/06135. W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi prace ziemne należy wykonać ręcznie.
Inspektor ds. Technicznych Gabriel Milena Gabriel	W miejscu skrzyżowania z siecią wodociągową stosować rury ochronne.
STARSZY MISTRZ Sieci i Instalacji Gazowych Stefan Białkowski	wg. załącznika pkt. 3,7
Sieci Telekomunikacji	bez uwag (wg. e-mail)

Za zgodność odpisu z oryginałem

Września, dnia 25 MAR 2013

Inspektor

Joanna Kamińska

12

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel	Gmina Września
Przedstawiciel	Orange Polska
Przedstawiciel	INEA S.A.
Przedstawiciel	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

V. Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Nie podlega opłacie skarbowej

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r

o opłacie skarbowej

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)

z up. Starosty

Małgorzata Nowaczyk

.....

Geodeta Powiatowy

Za zgodność odpisu z oryginałem

Września, dnia 25. MAR. 2019

Inspektor

Joanna Kalinowska

13

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Gazownia w Środzie Wielkopolskiej
ul. Lipowa 23, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 285 08 07
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

1) projekt techniczny sieci gazowej należy uzgodnić branżowo w PSG OZG w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
2) projekt techniczny przyłączy gazowych do 10 m³/h należy uzgodnić branżowo w PSG OZG w Poznaniu, w odpowiedniej terytorialnie Gazowni
projekt techniczny przyłączy gazowych powyżej 10m³/h należy uzgodnić branżowo PSG OZG w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
3) szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, w terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia_ w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
4) fundamenty słupów oświetleniowych należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c
5) studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c
6) w terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia_ w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej
7) studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c
8) projektowane przyłącze cieplne/sieć cieplną należy zlokalizować pod istniejącą siecią gazową
9) odcięcie nieczynnej sieci gazowej/przyłączy należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac gazoniebezpiecznych

STARSZY MISTRZ
Sieci i Instalacji Gazowych
Stefan Białkowski

Za zgodność z oryginałem
Wrzesnia, dnia 25 MAR 2010

Inspektor
Joanna Kalinowska

14

Inwestor : Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	
Miejscowość : Bierzglinek, ul. Bukowa, dz. 177/10, 297/7, 289/9, gm. Września.	
Zadanie: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych - PRZEJŚCIE NR 1	
Kierujący projektem : Marek Wardeński upr. GP 7342-90/92, GP 7342-72/98	Marek Wardeński ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry tel. 275-[illegible] Uprawniony do projektowania bez ograniczenia w zakresie budowy robót w specjalności instalacyjno-inżynierynej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Asystent projektanta : mgr inż. Mariusz Depczyński	mgr inż. Mariusz Depczyński Pyzdry, ul. Kościuszki 10 asystent projektu i nadzoru
Biuro projektowe : ENERGOSIEĆ S.C. Zakład Elektroinstalacyjny ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry	
luty 2019	E-2 plan sytuacyjny

STAROSTA WRZEŚIŃSKI
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

Zgodnie z art.28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) oświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 21 MAR 2019 (Data)

w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzania narady koordynacyjnej)

NGK.6630.119.2019 (Znak sprawy) Września 21 MAR 2019 (Miejscowość i data)

z up. Starosty
Małgorzata Nowaczyk
Geodeta Powiatowy
(Podpis przewodniczącego)

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500



LEGENDA

- proj. słup oświetleniowy + wysięgnik + oprawa LED
- proj. linia kablowa YAKY 4x25mm2
- proj. rura osłonowa SRS, DVK

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA WRZEŚIŃSKI
P. 3020.2019.2206
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)
30 STY 2019
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Małgorzata Nowaczyk
Geodeta Powiatowy
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych	2000_18
Układ wysokościowy	Kronsztad

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi.

Nie wyłucza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Za zgodność z oryginałem
Pyzdry, dnia 2019-03-08
Marek Wardeński
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry
tel. 275-[illegible]
Uprawniony do projektowania bez ograniczenia w zakresie budowy robót Nr GP 7342-90/92, GP 7342-72/98
w specjalności instalacyjno-inżynierynej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Województwo: wielkopolskie
Gmina: Września 303005_5
Obręb: Bierzglinek 303005_5.0304
Nr ark. mapy: 1 s. 6.175.17.12.4.4; 17.2.2

Ozn. Kanc.: NGK.6640.27.2019
Stan aktualny na dzień 16.01.2019 r.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
MIROSŁAW GOŁAWSKI
Upr. Zawodowe Nr 13954
GUTOWO WIELKIE 4, 62-302 Węgierki
☎61 436-12-75, 602 248 929
NIP 785-101-22-20, REG 630575425

Inwestor : Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	
Miejscowość : Bierzglinek, ul. Bukowa, dz. 177/10, 297/7, gm. Września.	
Zadanie: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych - PRZEJŚCIE NR 2	
Kierujący projektem : Marek Wardeński upr. GP 7342-90/92, GP 7342-72/98	Marek Wardeński ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry tel. 276-35-37, 602 554 911 Uprawniony przy ... robót Nr GP 7342-90/92, GP 7342-72/98 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Asystent projektanta : mgr inż. Mariusz Depczyński	mgr inż. Mariusz Depczyński Pyzdry, ul. Kościuszki 10 asystent projektu i nadzoru
Biuro projektowe : ENERGOSIEĆ S.C. Zakład Elektroinstalacyjny ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry	
luty 2019	E-4 plan sytuacyjny

STAROSTA WRZEŚIŃSKI
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

Zgodnie z art. 29c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 2101 z późn. zm.) poświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 21 MAR. 2019
(Data)

w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzania narady koordynacyjnej)

NGK.6630.119.2019 (Znak sprawy) Września 21 MAR. 2019 (Miejscowość, data)

z up. Starosty
Małgorzata Nowaczyk
(Podpis osoby wyznaczonej do przyjmowania wyników prac)
Geodeta Powiatowy

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA WRZEŚIŃSKI
P.3030.2019.228
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)
30 STY 20 z up. Starosty
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Małgorzata Nowaczyk
Geodeta Powiatowy
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500



Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000_18
Układ wysokościowy	Kronsztad

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi.

Nie wytłacza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Za zgodność z oryginałem
Pyzdry, dnia 2019-03-08
Marek Wardeński
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry
tel. 276-35-37, 602 554 911
Uprawniony przy ... robót
Nr GP 7342-90/92, GP 7342-72/98
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Województwo: wielkopolskie
Gmina: Września 303005_5
Obręb: Bierzglinek 303005_5.0304
Nr ark. mapy: 1 s: 6.175.17.17.2.2
Ozn. Kanc.: NGK.6640.25.2019

Stan aktualny na dzień 16.01.2019 r.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
MIROSŁAW GOŁAWSKI
Upr. Zawodowe Nr 13954
GUTOWO WIELKIE 4, 62-302 Węgierki
☎61 436-12-75, 602 185 929
NIP 784-101-22-20, REGON 630575425

LEGENDA
- proj. słup oświetleniowy + wysięgnik + oprawa LED
- proj. linia kablowa YAKY 4x25mm2
- proj. rura osłonowa SRS, DVK

16