

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny Sieci
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508

PBS DIT Ryszard Przybył
Drogi, ulice, chodniki, place, zjazdy-madzory i
projektowanie
Wrocławska 42 m. 7
62-300 Września

W/ znak:
N/ znak: TS.17-5000-104493/11

z dnia 26-10-2011
z dnia 21-11-2011

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

NR TS.17-5000-104493/11

Dotyczy: **przedłużenia drogi serwisowej**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. **wielkopolskie**, gm. **Września**, m. **Września**, ul. **Objazdowa**

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-10-2011 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wskreślona siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:


1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
 2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie PN-91/M-34501 odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni ziemi lub nawierzchni po przebudowie, powinna wynosić min. 1,0 m.
 3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.
- Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji przyłączy, nie nanosi się ich na plany sytuacyjne.
4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić WSG Sp. z o.o. O/ZG Poznań - RDG Środa ul. Lipowa 17, tel. 61 2850807.
 5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości:

- RDG Środa Wlkp.

Załączniki:

- Mapa sytuacyjna - 1 szt.



Wielkopolska Spółka Gazownictwa
Dział Techniczny Sieci
Ewa Przedpełska

Sprawę prowadzi: Paweł Cieśliński, tel.: (61) 8 545 343