

# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8  
62-300 Września  
biuro@pwikwrzesnia.pl

Regon: 630196722  
NIP: 789-00-09-517

tel.: 061 436 05 47  
fax: wewn. 10  
Pogotowie wod-kan: 994

**Uzgodnienie nr 105/U/2011**

Września, dn. 16.11.2011 r.

**PBS „Dit” Ryszard Przybył**  
ul. Wrocławska 42/7  
62-300 Września

**Dotyczy: projektu przedłużenia drogi serwisowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 - ul. Objazdowa we Wrześni.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2011 r. przesyłamy uzgodniony ww. projekt przedłużenia drogi serwisowej z niżej podanymi warunkami:

1. Na planie sytuacyjnym 1:500 naniesiono istniejące uzbrojenie:
  - linia ciągła, kolor niebieski - istniejąca sieć wodociągowa z przyłączami, głęb. ok. 1,6 m ppt.
  - kwadrat, kolor niebieski -skrzynki zasuw odcinających
  - HpZ, kolor czerwony – hydrant podziemny z zasuwą
2. Skrzynki zasuw odcinających na sieci wodociągowej i przyłączach posadowić do wysokości projektowanej nawierzchni.
3. W przypadku wystąpienia podczas robót konieczności ewentualnej przebudowy naszego uzbrojenia, należy bezwzględnie uzgodnić sposób ich rozwiązania w PWiK Sp. z o.o. we Wrześni, ul. Miłosławska 8, Dział Techniczny.
4. O rozpoczęciu prac ziemnych Inwestor powiadomi pisemnie PWiK Września z wyprzedzeniem 14 dni, a o odbiorze końcowym z wyprzedzeniem 7 dni, celem lokalizacji oraz sprawdzenia stanu urządzeń wodociągowych po wykonanych robotach.
5. Koszty wszelkich robót i uszkodzeń na sieci i przyłączach wodociągowych powstałych w wyniku prowadzonych prac, jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.
6. Po wykonanych robotach Inwestor dostarczy do PWiK Września Sp. z o.o. mapę inwentaryzacyjną z naniesionymi rzędnymi skrzynek zasuw wodociągowych.

**Projekt uznaje się za uzgodniony po spełnieniu powyższych uwag.**

Załączniki:

- plan sytuacyjny w skali 1:500  
z wskreślonym uzbrojeniem – 1 szt.

**PREZES ZARZĄDU**

*Jarosław Ochotny*