

**Szafa serwerowa RACK z wyposażeniem**

L.P.	Opis parametru	Wartość parametru
1.	Typ szafy	STOJĄCA RACK
2.	Ilość pól U	min. 42U
3.	Kolor	RAL 9005
4.	Szerokość szafy	800 mm
5.	Głębokość szafy	1200 mm
6.	Drzwi przednie	perforowane
7.	Drzwi tylne	Perforowane + 1 maskownica 2U lub 3 U
8.	Oslony boczne	Pełne lub perforowane
9.	Ilość belek nośnych	3 (przód, środek, tył)
10.	Cokół do szafy	TAK
11.	Wentylatory wyciągające z termostatem	TAK, 4 szt
12.	Listwa zasilająca	TAK, czarna 9 gniazd IEC C14 – 3 sztuki
13.	Organizer poziomy na kable	5 sztuk (5 wieszaków nie zamknięty)
14.	Organizer pionowy na kable	2 sztuki

Do szafy należy doprowadzić zasilanie 3F z istniejącej rozdzielni energetycznej. Rozdzielnię energetyczną należy wyposażać w 3 zabezpieczenia S191 C16. Odległość szafy od rozdzielni ok 20m. W szafie należy zamontować 3 gniazda zasilające listwy zasilające.

W ramach integracji wykonawca dostarcza wszelkie okablowanie. Okablowanie należy tak dobrać, aby nie stosować zbędnych zapasów kabla.