

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.548.000 euro na budowę ścianki tenisowej treningowej wraz z kortem tenisowym przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono poniższe pytania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie ścianki tenisowej w postaci płyty polipropylenowej na konstrukcji stalowej o kształcie parabolicznym, zgodnym z projektowanym. Ścianka z okładzina polipropylenową jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, jest odporna na akty wandalizmu, nie ulega odbarwieniu. Pozostałe elementy czyli wymiary oraz siatka pozostaje z zgodzie z założeniami projektowymi. Proponujemy również zamontowanie konstrukcji ścianki w fundamentach stopowych o głębokości posadowienia min. 90 cm, czyli poniżej poziomu zamarzania, co z oczywistych przyczyn ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania konstrukcji obiektu budowlanego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ścianki z płyty polipropylenowej o kształcie parabolicznym na konstrukcji stalowej w fundamentach stopowych. Zamawiający zmodyfikował kosztorys ofertowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z postaci płyty betonowej z betonu B20 zatartego na gładko o grubości min. 15 cm zamiast zastosowania podbudowy z tłuczni kamiennego. Wskazana w dokumentacji konstrukcja podłoża jest bardzo niestabilna i ulega nierównomiernemu osiadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z postaci płyty betonowej z betonu B20 zatartego na gładko o grubości min. 15 cm. Zamawiający zmodyfikował kosztorys ofertowy. Dopuszczenie w/w zmian pozwoli na zwiększenie konkurencji bez utraty funkcji obiektu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert **na dzień 10 października 2019 roku**, godziny składania i otwarcia pozostają bez zmian. Zmodyfikowana SIWZ w zakresie terminu, kosztorys ofertowy oraz załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowią załącznik do niniejszego pisma.

KIEROWNIK
Referatu Zamówień Publicznych

Tomasz Koralewski