

LEGENDA:

Sd	GNIAZDO ~230V/16A z przesłoną styków
	GNIAZDO ~230V/16A O IP44 z przesłoną styków
	GNIAZDO ~230V/16A z przesłoną styków
	ZASILANIE - WYPUST KABLOWY
2e	Zestaw gniazd ścienny: 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
	Koryto kablowe IE prod BAKS, wys.60mm, serokość wg. rysunku.
	Koryto kablowe IT prod BAKS, wys.60mm, serokość wg. rysunku.
PP1	Przycisk przywoławczy systemu przyzywowego
SP1	Sygnalizator systemu przyzywowego
	Dzwonek szkolny
SPW	Szyna SPW pod sufitem (szegółowe wytyczne w opisie elektrycznym) [szynę SPW poł z GSU linką LgYżo25mm] Wykonać połączenia wyrównawcze linką LgYżo6mm rury metalowe, wentylację, konst. sufitu pokonstrucję, urządzenia metalowe, stelarze metalowe, itp.

UWAGI:

1. INSTALACJĘ W I POM. TECHN. WYKONAĆ IP44; POMIESZCZENIA SOCJALNO-BIUROWE IP20
2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
3. W MAGAZYNIE PRZEWODY ROZPROWADZIĆ PO TRASACH KABLOWYCH Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI. ZEJŚCIA DO PRZYCISKÓW WYKONAĆ W RURCE RB. DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEĆ RURKĘ PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
   - INSTALACJA STRUKTURALNA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
4. PRZYCISKI STERUJĄCE W MAGAZYNACH, POM. TECHNICZNYCH MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,45M OD POSADZKI.
5. SZCZEGÓŁOWE PRZEKROJE PRZEWODÓW NA RYSUNKACH ROZDZIELNIC
6. ALGORYTM PRACY WENTYALCJI WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
7. TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI

PIĘTRO

	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
1.01	KOMUNIKACJA	170.8
1.02	SALA LEKCYJNA	54.8
1.03	SALA LEKCYJNA	54.7
1.04	SALA LEKCYJNA	56.2
1.05	PORÓJ NAUCZYCIELSKI	36.6
1.06	WC MĘSKI (NAUCZYCIELE)	4.5
1.07	WC DAMSKI (NAUCZYCIELE)	5.9
1.08	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2.5
1.09	WC DLA CHŁOPCÓW	10.8
1.10	WC DLA DZIEWCZĄT	19.1
1.11	PORÓJ ROZMÓW Z RODZICAMI	10.6
1.12	SZATNIA	24.5
1.13	SALA LEKCYJNA	56.9
1.14	SALA LEKCYJNA	56.9
1.15	SALA LEKCYJNA	56.1
	SUMA	620.9
K.1	KLATKA SCHODOWA	
K.2	KLATKA SCHODOWA	

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Gmina Września, ul.Ratuszowa 1, 62-300 Września			
TEMAT:	Projekt rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr2 we Wrześni, ul.Kościuszki 24 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 3787/16, jedn. ew. 303005_4 Września, obręb 0500 Września INSTAL.GNIAZD I SIŁY-RZUT 1 PIĘTRA			
AUTOR:		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:		PODPIS:
	mgr inż. R. Radajewski	ELEKTRYKA WKP/0180/POOE/09		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.Lech Buszewski	ELEKTRYKA UAN 7342-21/92		
BRANŻA: ELEKTRYKA	DATA: 08.2018r.	REV: 00	SKALA: 1:100	NR RYS.: E6