
ROZDZIELNICA R0
L1, L2, L3, 230/400 V 50 Hz
N
PE
KN
FS
Q01
100A
FDI
DEHNventil ZP TNS 255
DOI
3xgG6A
3x
GREEN LED
Wyłącznik zmierzchowy +przełącznik 1-0-2 + szafie
DK1
ZSA/230V/2Z
Elektroniczna wożna Sterownik w pom. portierni
Zas. RI 5G25mm2 YKY 5x25 mm2
Zas. RK 5G25mm2 YKY 5x25 mm2
Zas. RK 5G6mm2 YDY 5 x 6 mm2
YDY 2 x 1,5 mm2
Dławione korytarz 0,40kW YDY 4 x 1,5 mm2
Dławione korytarz 0,40kW YDY 4 x 1,5 mm2
Dławione korytarz 0,30kW YDY 4 x 1,5 mm2
dzwonienie 0,05kW YDY 3 x 1,5 mm2
dzwonienie 0,05kW YDY 3 x 1,5 mm2
dzwonienie terenu YKYżo 3x16 mm2 uplotnienie Fe/Zn 25x4mm pod ziemią
YKYżo 3x25 mm2-4W
Gn. komunikacja 1,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
Suszarnia dla rąk 2,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
Suszarnia dla rąk 2,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
Gn. hol 0,5kW YDY 3 x 2,5 mm2
Gn. świetlica 1,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
Gn. biblioteka, 1,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
Gn. biblioteka, 0,8kW YDY 3 x 2,5 mm2
Gn. sala naucz. poz. 1,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
Gn. sala naucz. poz. 1,4kW YDY 3 x 2,5 mm2
Gn. sala naucz. poz.-umywalka 1,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
Gn. sala naucz. poz.-umywalka 1,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
Suszarnia dla rąk 2,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
Suszarnia dla rąk 2,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
Gn. portiernia 1,0kW YDY 3 x 2,5 mm2
RZEZERWA
RZEZERWA
RZEZERWA