

Września, dnia 6 września 2017 r.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na zagospodarowanie terenu nad Zalewem Lipówka - rozbudowa placu zabaw

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1

Czy dopuszczacie Państwo deklaracje zgodności z normą producenta na dostarczane urządzenia? Jeśli nie, to czy certyfikacja może odbyć się po postawieniu urządzeń na placu przez odpowiednią jednostkę certyfikującą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza uzyskania certyfikatu po postawieniu urządzeń na placu. Ponadto informuje, iż kopię certyfikatów lub innych równoważnych dokumentów na znak bezpieczeństwa "B" potwierdzające spełnianie normy PN-EN 16630:2015 (DIN 79000:2012-05) Wykonawca będzie musiał dostarczyć na wezwanie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Pytanie 2

Czy konstrukcja urządzenia zabawowo sprawnościowego może być wykonana ze stali, a dach i boki zestawu z płyty HDPL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o konstrukcji stalowej z bokami i dachem wykonanym z płyty HDPL ze względu na ujednoczenie z innymi istniejącymi na tym terenie urządzeniami.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl