

Legenda:

- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 1(4)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 430(479)m - obw. I
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 301(337)m - obw. II
- Proj. słup ośmiokątny 7m, ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem h=1m i dł. 1,5m fundament betonowy, oprawa z źródłem LED 55W
- Proj. rura osłonowa RHDPEk Ø75
- Proj. przecisk pod drogą RHDPE Ø75
- Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO2

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 16710/2016/OD5/ZR4 z dnia 13.05.2016 wydanych przez ENEA Operator Sp z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do szafy kablowej, oświetleniowe oraz słupów oświetleniowych pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe RHDPEk Ø75 .
7. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Inwestor:	**Gmina Września** ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		
Obiekt: Adres:	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości **Słomowo dz. 93, 99, 110, ark. 1 obręb Słomowo gmina Września**		
Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis	
Kierujący projektem:	Marek Wardeński GP. 7342-72/98 GP. 7342-90/92		
Opracował:	mgr inż. M. Depczyński		
Projektował:	Ryszard Bryske upr. 184/86/Pw		
Temat:	Schemat ideowy zasilinia		
Branża: Elektryczna	Stadium: PB	Nr rysunku: E-2	Data: czerwiec 2016