

Oprawa LED 55W

Wysięgnikiem h=1m i dł. 1,5m;  
kąt podniesienia wysięgnika 10°

Słup ośmiokątny 7m, ocynkowany ogniow o  
średnica mocowania oprawy  $\varnothing 60\text{mm}$   
grubość ścianki 3mm

Fundament betonowy

Inwestor:	Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września						
Obiekt:	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości <b>Słomowo dz. 93, 99, 110,</b>						
Adres:	<b>ark. 1 obręb Słomowo gmina Września</b>						
Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis					
Kierujący projektem:	Marek Wardeński GP. 7342-72/98 GP. 7342-90/92						
Opracował:	mgr inż. M. Depczyński						
Projektował:	Ryszard Bryske upr. 184/86/Pw						
Temat:	Sylwetka słupa oświetleniowego						
Branża:	Elektryczna	Stadium:	PB	Nr rysunku:	E-4	Data:	czerwiec 2016