

Oprawa LED 55W

Wysięgnikiem h=1m i dł. 1,5m;  
kąt podniesienia wysięgnika 10°

Słup ośmiokątny 7m, ocynkowany ogniow o  
średnica mocowania oprawy  $\varnothing 60\text{mm}$   
grubość ścianki 3mm

Fundament betonowy

|                      |   |          |               |
|----------------------|---|----------|---------------|
| Inwestor:            | Gmina Września<br>ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września                    |          |               |
| Obiekt:              | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marzenin dz. 242/2 ark. 4 |          |               |
| Adres:               | obręb Marzenin gmina Września   |          |               |
| Funkcja              | Imię i nazwisko, uprawnienia  |          | Podpis        |
| Kierujący projektem: | Marek Wardeński<br>GP. 7342-72/98<br>GP. 7342-90/92                   |          |               |
| Opracował:           | mgr inż. M. Depczyński  |          |               |
| Projektował:         | Ryszard Bryske<br>upr. 184/86/Pw                                      |          |               |
| Temat:               | Sylwetka słupa oświetleniowego  |          |               |
| Branża:              | Elektryczna   | Stadium: | PB            |
| Nr rysunku:          | E-4   | Data:    | czerwiec 2016 |