

Września, dnia 11 października 2016 r.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 782-15-61-350, REGON 631256033



WIK.ZP.271.93.2016

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie (III postępowanie) (BZP Nr 317495 - 2016)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Proszę o podanie wymagań gwarancji:

- na wykonanie roboty budowlanej,
- na dostarczone urządzenia,

Proszę również informację o wymaganych wartościach, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz rękojmi za wady.

Odpowiedź

Zgodnie z nowelizacją, wprowadzoną Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. (DzU 2014 poz. 827) dokonującą transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, **okres rękojmi dla robót budowlanych wynosi 60 miesięcy**. Gwarancja zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego jest to odpowiedzialność sprzedawcy (wykonawcy robót, który w ramach robót budowlanych sprzedaje produkt wbudowywany w ramach robót) co do jakości rzeczy sprzedanej wynikająca z faktu umownego i fizycznego zobowiązania się do udzielenia takiej gwarancji kupującemu (Zamawiającemu). Gwarancja jest udzielana dobrowolnie przez sprzedającego-wykonawcę. W odniesieniu do robót budowlanych należy przyjąć, że stroną, która udziela gwarancji jest wykonawca robót. Zgodnie z zapisami prawa cywilnego wykonawca robót jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Gwarancja jest to rodzaj zobowiązania, w którym wykonawca robót podejmuje się naprawy lub wymiany elementów rzeczy będącej przedmiotem umowy (w tym przypadku wszelka infrastruktura, osprzęt, itp.). Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Zamawiający w rozdziale XV SIWZ informuje, że od wybranego Wykonawcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 2

Proszę o informację dlaczego nie możemy prowadzić okablowania strukturalnego wraz z okablowaniem do CCTV oraz instalacji alarmowej. Wg specyfikacji należy zastosować listwę z 4 przedziałami kablowymi. Znalezione są nam listwy z tylko 3 komorami kablowymi. Ich szerokość może się jednak okazać zbyt małą aby pomieścić wszystkie przebiegi okablowania strukturalnego w punkcie ich największego zagęszczenia.

Odpowiedź

W głównych pionach oraz na korytarzach Zamawiający wymaga podziału na 4. W pozostałych przypadkach Zamawiający dopuszcza podział na 3.

Pytanie 3

Proszę potwierdzić, że w zakres robót nie wchodzi dostawa Access Point'ów, kontrolera do tych Access Point oraz ich montażu, uruchomienia i konfiguracji.

Odpowiedź

W zakres przedmiotu umowy nie wchodzi dostawa Access point'ów.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Pytanie 4

Jaki jest wymagany okres gwarancji systemowej na okablowanie strukturalne; 10, 20, 25 lat?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji systemowej na okablowanie strukturalne wynoszące 25 lat.

Pytanie 5

Czy rozdzielnica z której mamy zasilić nowoprojektowaną rozdzielnicę w serwerowni posiada rezerwę odpływów? Czy jest ona w miarę nowoczesna i umożliwia doposażenie jej w nowe zabezpieczenie ?

Odpowiedź

Rozdzielnia posiada rezerwę odpływów, nie jest ona nowoczesna. (zdjęcia rozdzielni w załączniku)

Pytanie 6

W jakim celu jest przewidziany Panel telefoniczny? Czy w zakresie jest układanie kabla parowego jeżeli tak to z jakiej lokalizacji ?

Odpowiedź


Panel będzie używany do rozszycia centrali telefonicznej.

Pytanie 7

W jakich dniach można odbyć wizję lokalną z asystą osoby znającą obiekt i zakres procedury przetargowej ?

Odpowiedź

Z obiektem w którym realizowane będzie okablowanie strukturalne można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim umówieniu się tel. 61 640 41 20-21 (referat informatyki).

dr inż. Tomasz Jankowski

Referat Zamówień Publicznych