


Września, dnia 13 października 2016 r.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie (BZP Nr 315221 - 2016)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie parametrów kształtek i armatury wodociągowej. Czy do budowy wodociągu należy użyć kształtek i armatury z żeliwa szarego, czy sferoidalnego oraz czy Zamawiający dopuszcza dowolnego producenta, czy też tylko niektórych producentów?

Odpowiedź

Do budowy wodociągu należy użyć materiałów z żeliwa sferoidalnego przy czym każdy materiał, który Wykonawca na etapie realizacji ma zamiar wykorzystać do budowy sieci wodociągowej, zostanie wcześniej zaakceptowany na podstawie wniosku materiałowego przez inspektora nadzoru. Użyte przez Wykonawcę kształtki, armatura, itp. muszą odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy zakres robót objęty niniejszym postępowaniem, obejmuje także przyłączenie instalacji wewnętrznych odbiorców do nowo wybudowanej sieci? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Zakres robót potwierdza załączona dokumentacja projektowa oraz warunki techniczne. Wykonawca robót jest zobowiązany do zamontowania zestawu wodomierzowego w budynku w miejscu określonym dokumentacją. Przełączenie instalacji wewnętrznych, dostawa i montaż wodomierza leży po stronie PWIK Sp. z o.o. Września.

Pytanie 3

Czy w sytuacji, gdy z jednej nawiertki zaprojektowano więcej niż jedno przyłącze wodociągowe, nie należy przewidzieć konieczność montażu dodatkowych zasuwek odcinających, umożliwiających zamknięcie wody dla każdego odbiorcy osobno? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Dla każdego przyłącza należy przewidzieć możliwość osobnego odcięcia wody poprzez montaż nawiertki lub zasuwę - zgodnie z warunkami technicznymi. Zamawiający modyfikuje przedmiar robót poprzez dodanie nowej pozycji w dziale 2.5. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE.

Pytanie 4

Czy w sytuacji, gdyby wprowadzenie nowego przyłącza do budynku wiązało się z koniecznością ingerencji w aktualny stan pomieszczenia, do którego przyłącze ma być wprowadzone, np. z powodu ułożonych płytek podłogowych, Zamawiający dopuszcza montaż studzienki wodomierzowej na zewnątrz budynku ?

Odpowiedź

Wykonawca robót doprowadzi nowe przyłącze do wewnątrz budynku, pozostałe roboty związane z przełączeniem instalacji wewnętrznych leży po stronie PWIK Sp. z o.o. Zamawiający w sytuacji wyjątkowej dopuszcza montaż studzienki wodomierzowej na zewnątrz budynku, jednakże wg warunków technicznych i dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia nr 29/UW/2011 z dnia 13.03.2011 r. – miejsce zainstalowania wodomierza głównego powinno znajdować się po przejściu przez ścianę w piwnicy budynku lub na parterze, w odpowiednio przygotowanym i bezpiecznym miejscu, taki zakres robót powinien uwzględnić i wycenić Wykonawca.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Pytanie 5

Przedmiar robót nie przewiduje, naszym zdaniem, koniecznej na niektórych odcinkach wymiany gruntu do zasypki wykopów, gdyż jej brak rościłby konieczność poprawek w okresie gwarancyjnym, jak również nie obejmuje koniecznych do wykonania rozbiórkowych i odtworzeniowych robót drogowych – np. odcinek W11>W23>W24>W25.

Odpowiedź


Wg dokumentacji projektowej istniejące warunki gruntowe nie wymagają wykonania wymiany gruntów. Do wypełnienia wykopu wykorzystać można grunt rodzimy po wykonaniu podsypki. Szczegółowa analiza warunków gruntowych nastąpi na etapie realizacji, jeżeli zajdzie konieczność wzmocnienia podłoża lub wymiana gruntów Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru podejmie stosowne decyzje. Realizacja robót dot. ułożenia sieci wodociągowej w rejonie dróg gminnych oraz skrzyżowań - w miejscu wskazanym w opracowaniu projektowym, należy wykonać metodą przecisku w rurach ochronnych, w związku z powyższym roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe w tym zakresie nie są wymagane.

Pytanie 6

W związku z zamieszczeniem wzoru umowy, prosimy o wskazanie w jakich formach może być wniesiona gwarancja usunięcia wad i usterek? Czy wystarczy pisemne oświadczenie Wykonawcy w tej sprawie, czy natomiast gwarancja powinna być wniesiona np. w pieniądzu, poręczeniu bankowym lub też gwarancji ubezpieczeniowej?

Odpowiedź

Zamawiający w SIWZ nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy o udzieleniu gwarancji usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi oraz udzielonej gwarancji. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Kwaślewski

Referatu Zamówień Publicznych