


Września, dnia 6 października 2016 r.

Gmina Września
Ratuszowa 1, 62-300 Września
tel. 61 640 40 40 Regon 631258059



WRZEŚNIA



WIK.ZP.271.91.2016

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie (BZP Nr 315221 - 2016)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Pytanie dotyczy przedmiaru robót. Czego dotyczyć poniższe pozycje występujące w przedmiarze robót:

- dział - sieć wodociągowa:

- 1) pozycja nr 20 Wykop NS - Roboty ziemne pionowe mechaniczne na odkład kat 3-4 z obsypką dla rurociągów 110 mm - 1681,5 m;
- 2) pozycja nr 30 Wykop NS - Roboty ziemne pionowe mechaniczne na odkład kat 3-4 z obsypką dla rurociągów 90 mm - 75,5 m;
- 3) pozycja nr 40 Wykop NS - Roboty ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z obsypką dla rurociągów 110 mm - 3,0 m;
- 4) pozycja nr 50 Wykop NS - Roboty ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z obsypką dla rurociągów 90 mm - 9,0 m;

- przyłącza wodociągowe:

- 1) pozycja nr 20 Wykop NS - Roboty ziemne pionowe mechaniczne na odkład kat 3-4 z obsypką dla rurociągów 50 mm - 17 m;
- 2) pozycja nr 30 Wykop NS - Roboty ziemne pionowe mechaniczne na odkład kat 3-4 z obsypką dla rurociągów 40 mm - 32,0 m;
- 3) pozycja nr 40 Wykop NS - Roboty ziemne pionowe mechaniczne na odkład kat 3-4 z obsypką dla rurociągów 32 mm - 98,5 m.

Czy wszystkie powyższe pozycje należy skosztorysować w kosztorysie ofertowym jako osobne katalogi?

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje przedmiar robót, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Kosztorys ofertowy należy sporządzić dla pozycji scalonych.

Pytanie 2

Czy jesteście Państwo w posiadaniu przedmiaru robót w wersji ath?

Odpowiedź

Zmodyfikowany przedmiar robót w wersji ath stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 3

Czy dołączony przedmiar robót do przetargu jest przedmiarem szczegółowym z dokładnym opisem KNR i wszystkimi elementami RMS?
Czy w przedstawionym przedmiarze robót zostały usunięte pozycje RMS danego KNR) takie jak sprzęt, robocizna i materiał?
Jednocześnie czy przygotowujący przedmiar wprowadził nowe pozycje składowe do kalkulacji?

Odpowiedź

W cenie dla wszystkich pozycji należy uwzględnić nakłady RMS danego KNR. Kosztorys ofertowy należy sporządzić dla pozycji scalonych.

Pytanie 4

Zgodnie z działem XIII, punkt 2.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skrócenie terminu realizacji zadania będzie dodatkowo punktowane w kryterium oceny oferty. Natomiast dział XVI, punkt 5 mówi o możliwości wydłużenia terminu wykonania zamówienia m.in. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pytanie: Czy jeśli Wykonawca na etapie składania ofert skróci termin wykonania zadania, to czy na etapie wykonywania zamówienia, będzie miał możliwość wydłużenia terminu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych jakie w tym czasie mogą wystąpić?

Odpowiedź

Tak, w przypadku kiedy obiektywnie warunki atmosferyczne uniemożliwią realizację robót, zadanie realizowane jest w okresie późnojesiennym, więc normalne odpady deszczu, przymrozki nie będą uzasadniały wydłużenia terminu realizacji robót.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Pytanie 5

Badania geotechniczne wskazują na występowanie wód gruntowych na poziomie poniżej 0,9 m. W jaki sposób będą rozliczone odwodnienia wykopów w przypadku zaistnienia wód gruntowych? W jakiej pozycji kosztorysowej i w jakiej ilości należy ująć odwodnienie?

Odpowiedź

Zamawiający w zmodyfikowanym przedmiarze robót dodał pozycje odwodnienia wykopów igłofiltrami oraz pozycje pompowania. Dla tych pozycji prowadzony będzie dziennik pompowań.

Z upr. BURMISTRZA
Tomasz Kurański


Katarzyna Ziembicka, Pełnomocnik