



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Jakiej grubości mają być panele elewacyjne z płyty HPL, które znajdują się w przedmiarze w poz. 151, 152 oraz 153.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SST płyta HPL ma być grubości 8 mm z tolerancją +/- 0,5 mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem. Szczegóły parametrów technicznych płyt znajdują się w SST pkt 2.2.

Pytanie 2

Na stronie Zamawiającego ukazały się pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia sportowa w postaci dębowej deski była zabezpieczona przed wilgocią oraz przeciwogniowo poprzez obustronne lakierowanie wykonane fabrycznie?

Odpowiedź:

Kleпка (parkiet), deska z drewna liściastego prócz zabezpieczenia środkiem bioochronnym ma być również zabezpieczona przeciwwilgociowo i przeciwogniowo.

Pytanie 2

Czy wymagane jest, aby boki deski sportowej były zabezpieczone fabrycznie woskiem przed wniknięciem wilgoci w głąb drewna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby boki deski sportowej były zabezpieczone fabrycznie woskiem przed wniknięciem wilgoci w głąb drewna.

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby konstrukcja podłogi sportowej wykonana była m.in. z legarów wyprodukowanej wysokiej jakości sklejki? Legary wykonane ze sklejki charakteryzują się większą wytrzymałością fizyczną, nie ma obaw przed powstaniem pęknięć na sęku. Legary wykonane ze sklejki są wilgocioodporne.

Odpowiedź:

Systemowa podłoga sportowa ma być wykonana w całości z drewna liściastego. Należy zastosować podkładki neoprenowe, gumowe.

Proszę o wyjaśnienie: jeżeli podłoga ma być zgodna z normą sportową PNEN 14904, w której jednym z parametrów jest badanie jej palności, to w jaki celu Zamawiający żąda, aby była dodatkowo zabezpieczona przeciwwilgociowo i przeciwogniowo. Będzie to niezgodne z procesem technologicznym stosowanym przez producentów, którzy wg swoich reżimów technologicznych mają przebadane posadzki sportowe, na zgodność z normą PN EN 14904. Czytając te odpowiedzi nasuwa się wniosek, że jeden z producentów wykonał działania marketingowe w stosunku do Inwestora, w ww. odpowiedzi są tego efektem. Ponadto narzucanie producentowi podłogi, jakiego typu podkładek ma użyć również potwierdza ten fakt. Ilu producentów posadzek, tyle systemów konstrukcji. Każdy producent kieruje się swoją technologią wykonywania robót. Dzięki temu może przedłożyć deklarację właściwości użytkowych na zgodność z normą PN EN 14904. Zmiana jednego z elementów konstrukcji uniemożliwia mu złożenie oświadczenia. Wprowadzając jako obowiązujące ww. odpowiedzi Zamawiający narusza ustawę o zamówieniach publicznych, gdyż do przetargu może złożyć ofertę wyłącznie jeden producent podłogi. Ww. pytanie stanowią mają charakter wyłącznie marketingowy, gdyż lakierowanie posadzki na placu budowy, czy też fabrycznie daje taki sam efekt- zabezpieczenie posadzki przeciwwilgociowo, a jeżeli zastosowany lakier posiada odpowiednią klasę palności, również wówczas zabezpieczamy posadzkę ogniowo. Proszę o wykreślenie ww. wymogów. Zamawiającego obowiązuje Uzp, a w zakresie podłogi sportowej norma PN EN 14904. Ukierunkowanie się wyłącznie na jednego producenta podłogi, co jest naruszeniem ustawy może spowodować zainteresowanie UZP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych oraz przeciwogniowych. W odpowiedzi z dnia 13.06.2016 r. (wyjaśnienia siwz (8)) podkreślił jedynie wymogi jakim powinna sprostać podłoga sportowa. Systemowa podłoga sportowa powinna być zgodna z normą PN EN 14904. Zamawiający nie wskazuje żadnego konkretnego producenta podłogi sportowej, a jedynie charakterystykę materiałową nawierzchni. Zamawiający modyfikuje swoją odpowiedź na pytanie 3 z dnia 13.06.2016 r. i informuje, że nie precyzuje materiału z jakiego mają być wykonane podkładki.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych