



LEGENDA:

- A - oprawa nasufitowa notowana do koryta stal-ocynkowanego szer 100mm
BHS 112 W LED 5000K IP65 49° z siatką ochronną, IK10
- B - oprawa naścienna awaryjna zewnętrzna IP 54 18W LED 4000K AW 2 godz.
z modulem grzeijnym
- C - oprawa nasufitowa LED 18W 4000K IP54 IK10
- D - nprawa nasufitowa LED 24W 4000K IP66 IK10
- - oprawa (awaryjna) ewakuacyjna 3W 2h nasufitowa
- ➡ - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjna) 18xLED 2h naścienna
- L - oprawa oświetlenia zewnętrznego naścienna LED IP66 IK10 64W mocowana na wys. 6m

Ochrona przed dotykiem pośrednim

Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN - S

BILANS POWIERZCHNI			
Sala gimnastyczna			
(nr pom)	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	(Pow. m²)
Piętro			
101	Holl+ kl.schodowa	Płytki gresowe	38,59
102	Korytarz	Wykładzina PCV	78,67
Razem			117,26

Nazwa obiektu budowlanego	Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie		
Adres obiektu budowlanego	Kaczanowo, gm.Września, działka o nr geod. 181/4		
Tytuł(nazwa) rysunku	Inst. elektryczna wewnętrzna - inst.oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego rzut piętra	Skala rysunku Numer rysunku	1:100 E5
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	tech. Janusz Zakrzewski specjalność: instalacyjno - inżynierska	UAN- 7342 -12/93	04 2016
Sprawdzający:	tech. Andrzej Stanecki specjalność: instalacyjno - inżynierska	UAN 8386/23/99	
Asystent proj.:	mgr inż. Adam Piócienniczak		
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukula	190/94	