



LEGENDA:

- kamera wewnętrzna
- czujka inst. sygnalizacji włamania
- siłownik do otwierania okien 230V
- Poz - przycisk otwórz-zamknij w obudowie p/t
- TW - tablica wyników
- TW-1 TW-2 - tablica 24-sekund
- K - kosz podwieszony
- wentylatory podłogowe
- dzwonek elektryczny 230V
- wentylator kanałowy w/g projektu sanitarnego
- KG - kotara grodząca

BILANS POWIERZCHNI			
Sala gimnastyczna			
nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. m²
Parter			
1	Wiatrołap	Płytki gresowe	4,14
2	Komunikacja	Płytki gresowe	46,03
5	W-C	Płytki gresowe	3,60
4	W-C	Płytki gresowe	3,60
5	Korytarz	Płytki gresowe	52,01
6	W-C niepełnosprawnych	Płytki gresowe	6,44
7	W-C nauczycieli	Płytki gresowe	2,87
8	Pom. nauczycieli	Wykładzina PCV	25,98
9	Szatnia	Wykładzina PCV	18,04
10	W-C+natryski	Płytki gresowe	17,72
11	W-C+natryski	Płytki gresowe	17,42
12	Szatnia	Wykładzina PCV	18,04
13	Magazyn	Wykładzina PCV	37,22
14	Wiatrołap	Płytki gresowe	4,35
15	Sala gimnastyczna	Podłoga sportowa	664,15
16	Kl.schodowa	Płytki gresowe	39,56
Razem			961,17

Ochrona przed dotykem pośrednim

Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN - S

Nazwa obiektu budowlanego	Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie		
Adres obiektu budowlanego	Kaczanowo, gm. Września, działka o nr geod. 181/4		
Tytuł(nazwa) rysunku	Inst. elektryczna wewnętrzna - inst.gniazd wtykowych i słaboprądowa rzut parteru	Skala rysunku	1:100
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	tech. Janusz Zakrzewski specjalność: instalacyjno - inżynierska	UAN- 7342 -12/93	04 2016
Sprawdzający:	tech. Andrzej Stanecki specjalność: instalacyjno - inżynierska	UAN 8386/23/89	
Asystent proj.:	mgr inż. Adam Płocienniczak		
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukula	190/94	