





| L.poż | Wyszczególnienie | Ilość | Nr.kat |
|---|---|---|---|
| 1 | Zasuwa odcinająca kołnierzowa DN150 | 3 | 4000A |
| 2 | Zwężka dwukołnierzowa DN150/50 | 2 | 540 |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy Flostar M DN50 | 1 | ---- |
| 4 | Filtr siatkowy z połączeniem gwintowanym DN150 | 1 | 9910 |
| 5 | Zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA DN150 | 1 | 372 |
| 6 | Trójnik z zasuwą Combi-T | 1 | 4340E2 |
| 7 | Połączenie kołnierzowe do rur PE DN150 | 1 | 0400 |

## UWAGI:

1. Uszczelnienie przejść przez ściany typu łańcuchowego
2. Wyprawy wewnątrz komory:
   - IKOSIT K25 DICK (biały) x 1 - podkład
   - IKOSIT K25 (biały) x 1 - nawierzchnia

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
"IWRA" - KOŚCIAN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektował | Ryszard OWSIANOWSKI | 210/90 Pw | 03.2011 | |
| Opracował | Joanna FELSKA | | 03.2011 | |
| Opracował | Mariusz KACZMAREK | | 03.2011 | |
| Sprawdził | Aleksander HELLER | 1322/89/Lo | 03.2011 | |
| Branża | Imię i nazwisko | Nr upraw. | Data | Podpis |

sanitarna wod - kan

Zadanie Inwestycyjne
SIEĆ WODOCIĄGOWA

Miejscowość
MARZENIN
gm. WRZEŚNIA

Treść rys.
STUDZIENKA WODOMIERZOWA - AGROPOL

Skala 1:20

Nr rys. 14