



LEGENDA

- drut stalowy ocynkowany Ø8 mm - zwody poziome i pionowe  
(zwody pionowe umieścić w warstwie ocieplającej budynek)  
proj. instalację połączyć z istniejącą instalacją odgromową na budynkach istniejących
- otok instalacji odgromowej - bednarką stal-ocynk.30x4 mm  
ulożona w ziemi na gł. 0,6m
- złącze kontrolne drut - bednarka w warstwie ocieplającej budynek ułożona w puszcze PCVp/t
- miejsce spawania w ziemi
- złącze uniwersalne

Nazwa obiektu budowlanego	Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie		
Adres obiektu budowlanego	Kaczanowo, gm.Września , działka o nr geod. 181/4		
Tytuł(nazwa) rysunku	Inst. piorunochronna - rzut dachu		Skala rysunku 1:100
	Numer rysunku E8		
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	tech. Janusz Zakrzewski specjalność: instalacyjno - inżynierska	UAN- 7342 -12/83	04 2016
Sprawdzający:	tech. Andrzej Stanecki specjalność: instalacyjno - inżynierska	UAN 8386/23/89	
Asystent proj.:	mgr inż. Adam Piócienniczak		
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukula	190/94	