


Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytania :

Pytanie 1

Do wykonania wyceny trasy teletechnicznej pomiędzy budynkami niezbędny jest projekt zagospodarowania terenu ze wskazaną lokalizacją kanalizacji teletechnicznej oraz rzuty budynku szkoły ze wskazaną lokalizacją serwerowni. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił dokumenty o lokalizację trasy teletechnicznej (zał nr 1) pomiędzy budynkami oraz rzuty obecnego budynku Zespołu Szkół Nr 1 (byłego Gimnazjum nr 1).

Pytanie 2

Proszę o określenie rodzaju nawierzchni jaką należy odtworzyć na trasie budowanej kanalizacji teletechnicznej.

Odpowiedź:

Rodzaje nawierzchni do odtworzenia to chodnik z kostki brukowej oraz teren biologicznie czynny. Z uwagi iż hala sportowa jest w trakcie budowy, to będzie możliwość połączenia prac związanych ułożeniem sieci ciepłej oraz kanalizacji teletechnicznej.

Pytanie 3

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat rozdzielnicę zlokalizowaną w pomieszczeniu GPD (pom. 006).

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada schematu rozdzielni zlokalizowanej w pomieszczeniu GPD, jest ona do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.

Pytanie 4

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat rozdzielnicę głównej wraz z jej lokalizacją oraz wskazanie pola z którego należy zasilić rozdzielnicę zlokalizowaną przy GPD (pom. 006).

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację o schemat E-1 z lokalizacją rozdzielnicę głównej (oznaczenie TG) oraz o schemat E-2 ze schematem rozdzielnicę. Zamawiający nie jest w stanie na chwilę obecną wskazać dokładnego pola w rozdzielnicę, ponieważ budynek jest w trakcie budowy i może nastąpić zmiana schematu i zajętości pól.

Pytanie 5

Czy Inwestor dysponuje projektem kanalizacji kablowej wraz z podkładami geodezyjnymi i pozwoleniem na budowę? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie stosownych dokumentów w celu obliczenia ilości studni kablowych i rur osłonowych. Określenia zawarte w opisie (zał. A) są nieprecyzyjne i uniemożliwiają rzetelną wycenę.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje podkładami geodezyjnymi. Zamawiający uzupełnił dokumenty o lokalizację trasy teletechnicznej pomiędzy budynkami oraz rzuty obecnego budynku Zespołu Szkół nr 1 (byłe Gimnazjum nr 1). Zamawiający dokona na przyłączy pomiędzy budynkami zgłoszenia robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę.

Pytanie 6

Prosimy o sprecyzowanie ilości (długości) i rodzaju (wymiaru, materiał) kanałów PCV do ułożenia w trakcie wykonywania instalacji kablowych. Określenia zawarte w opisie (zał. A) są nieprecyzyjne i uniemożliwiają rzetelną wycenę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości oraz rodzaju kanałów PCV, ponieważ to wykonawca musi wyliczyć wymiary koryt, ponieważ wymiary koryt zależne są od przekrojów kabla zaproponowanego przez wykonawcę, tak aby zapewnić wymagane zapasy.

Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie projektu rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu nr 006 wraz z trasą kablową do rozdzielni głównej i zabezpieczeniem obwodu wydzielonego w tej rozdzielni. Czy Inwestor dysponuje stosownymi obliczeniami poborów prądu (mocy)? Określenia zawarte w opisie (zał. A) są nieprecyzyjne i uniemożliwiają rzetelną wycenę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektem rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu nr 006. W dokumentach uzupełnionych załączono dokument E-1, który określa położenie rozdzielni głównej. Wykonawca musi zaproponować zabezpieczenie obwodu wydzielonego. Inwestor nie dysponuje obliczeniami dotyczącymi poborów prądu.

Pytanie 8

Czy dokumentacja zostanie uzupełniona o plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną przewidywaną trasą teletechniczną lub chociaż o zdjęcie satelitarne z naniesioną przewidywaną trasą teletechniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi w odpowiedzi na pytania z dnia 6 czerwca 2016 – 2:28 – Piotr Ławniczak – INETPLUS – pytanie 1.

Pytanie 9

Jaka jest szacunkowej długości kanalizacji teletechnicznej?

Odpowiedź:

Szacunkowa długość kanalizacji teletechnicznej to ok 60 m.

Pytanie 10

Jakie elementy należy odtworzyć wykonując trasę kablową?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie 11

Czy Inwestor udostępni rysunki w formacie DWG dla PZT i Obiektu (Hala, Szkoła, teren przyległy) w celu właściwego zwymiarowania potrzebnych danych i oszacowania kosztów do przygotowania właściwej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunki w formacie DWG dla obu obiektów. Z uwagi na wielkość danych, Zamawiający przekazuje link do tych danych: <http://bip.wrzesnia.pl/strona-18387-title2-Przetargi-2016-Budowa-sali-sportowej-przy-Gimnazjum-Nr-1-we-Wrzesni-modyfikacja-tresci-SIWZ-%289%29.html> – plik SIWZ-budowa-sali-sportowej

Pytanie 12

Na jaki okres certyfikacja (sieci strukturalnej, cctv, telefonicznej)?

Odpowiedź:

Wykonawca przekazuje certyfikację sieci na taki okres, na jaki dany producent okablowania strukturalnego wydaje certyfikat.

Pytanie 13

Ze względu na brak wymiaru prosimy o podanie długości kanalizacji teletechnicznej oraz podłoża i ewentualnej ułożonej nawierzchni między Szkołą, a nowym Obiektem?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedzi na pytanie 1 i 2.

Pytanie 14

Według zamieszczonego rysunku (lokalizacja urządzeń) w pomieszczeniu Hala 006 wskazana jest lokalizacja centrali alarmowej, a według wytycznych pkt. 4 centrala znajduje się w Szkole i jest to rozbudowa istniejącego systemu (moduły rozszerzeń).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w legendzie na rysunku pod pojęciem „Lokalizacja centrala alarmowa” jest zawarta lokalizacja dla modułów rozszerzeń od centrali alarmowej.

Pytanie 15

Według wytycznych dotyczących systemu SSWIN pkt. 4 jest 14 szt czujek, a według rysunku 13 szt. Proszę o podanie poprawnej ilości czujników?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że brakujący czujnik ruchu umieszczony jest w pomieszczeniu 005 – Pokój trenerów.

Pytanie 16

Czy Inwestor przewiduje sufit podwieszany dla instalacji niskoprądowych w pomieszczeniach i korytarzach?

Odpowiedź:

Sufit podwieszany jest na korytarzu oraz w pomieszczeniach w części niższej, tj. zaplecza sanitarne i techniczne.

Pytanie 17

Czy okablowanie światłowodowe ma być objęte certyfikatem?

Odpowiedź:

Okablowanie światłowodowe nie musi być objęte certyfikatem. Wykonawca musi tylko dostarczyć pomiary reflektrometryczne oraz pomiary mocy

Pytanie 18

Żadna norma nie przewiduje separacji kabli słaboprądowych między przewodami CCTV, SSWiN, SKD, RCP, okablowanie strukturalnego i telefonicznego. Separacja tych systemów znacząco zwiększy koszt instalacji. Proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga takiego ułożenia okablowania, aby zapewnić bezproblemową dalszą rozbudowę oraz ewentualną wymianę okablowania.

Pytanie 19

W SIWZ-ie przewidziano przełącznik 48 portowy dla wszystkich systemów. Czy Inwestor nie przewiduje dłuższych przerw powyżej 5 minut w dostawie energii?

Odpowiedź:

Inwestor nie wie ile mogą wynosić przerwy zasilania. Inwestor zastosował zasilacz awaryjny UPS na potrzeby zabezpieczenia urządzeń przed przepięciami, skokami napięcia i krótkimi zanikami.

Pytanie 20

Inwestor przewidział nieuzasadnione kosztowo ekranowane okablowanie kat.6 na hali sportowej. Okablowanie kat 6 zwiększy koszt instalacji przez dedykowane urządzenia: patchpanele, gniazda RJ 45 i specjalne ułożenie przewodów. Proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź:

Zamawiający określając wartość szacunkową zamówienia w kalkulował koszt okablowania kat. 6 i takowego też wymaga.

Pytanie 21

Czy instalacje audio-video i instalacje nagłośnienia można potraktować jako instalacje niskoprądowe w rozumieniu ww. postępowania?

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Odpowiedź:

Instalacje audio i video nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 22

Czy wśród dwóch gniazd RJ45 znajdujących się w punkcie logicznym jest gniazdem telefonicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jedno z gniazd RJ45 może być stosowane jako gniazdo telefoniczne.

Pytanie 23

Czy certyfikat na wybudowaną sieć, który musi dostarczyć wykonawca jest certyfikatem gwarancyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że certyfikat na wybudowaną sieć, który musi dostarczyć wykonawca jest certyfikatem gwarancyjnym

Pytanie 24

Czy certyfikat, o którym mowa w pytaniu 23j musi być wystawiony przez producenta systemu okablowania strukturalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że certyfikat, o którym mowa w pytaniu 23 musi być wystawiony przez producenta systemu okablowania strukturalnego

Pytanie 25

Czy certyfikat, o którym mowa w pytaniu 23 musi obejmować również 24 parową linię telefoniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że certyfikat, o którym mowa w pytaniu 23 nie musi obejmować 24 parowej linii telefonicznej.

Pytanie 26

Czy wymagana centralna administracja urządzeniami dostępowymi WiFi ma polegać na możliwości zdalnego administrowania nimi z jednego miejsca przez administratora?

Odpowiedź:

Wymagana centralna administracja urządzeniami dostępowymi WiFi **nie ma** polegać na możliwości zdalnego administrowania nimi z jednego miejsca przez administratora.

Pytanie 27

Czy wymagana centralna administracja urządzeniami dostępowymi WiFi ma polegać na tym że parametry pracy tych urządzeń takie jak np. moc sygnału WiFi, kanał/częstotliwość muszą być kontrolowane i korygowane z jednego miejsca w sposób automatyczny w granicach wartości narzuconych przez administratora?

Odpowiedź:

Wymagana centralna administracja urządzeniami dostępowymi WiFi ma polegać na tym że parametry pracy tych urządzeń takie jak np. moc sygnału WiFi, kanał/częstotliwość muszą być kontrolowane i korygowane z jednego miejsca w sposób automatyczny w granicach wartości narzuconych przez administratora

Pytanie 28

Czy w ramach grupy urządzeń dostępowych WiFi musi być dostępna obsługa szybkiego roamingu klientów między nimi?

Odpowiedź:

W ramach grupy urządzeń dostępowych WiFi musi być dostępna obsługa szybkiego roamingu klientów między nimi.

Pytanie 29

Czy w ramach grupy urządzeń dostępowych WiFi musi być dostępna obsługa równoważenia obciążenia punktów dostępowych (np. poprzez automatyczne przenoszenie klientów z przeciążonego punktu dostępowego do mniej obciążonego) w celu efektywnego rozdzielenia ruchu pomiędzy klientami WLAN?

Odpowiedź:

W ramach grupy urządzeń dostępowych WiFi musi być dostępna obsługa równoważenia obciążenia punktów dostępowych (np. poprzez automatyczne przenoszenie klientów z przeciążonego punktu dostępowego do mniej obciążonego) w celu efektywnego rozdzielenia ruchu pomiędzy klientami WLAN

Pytanie 30

Czy w ramach dostawy switcha należy dostarczyć również 4 szt. jednomodowych wkładek SFP?

Odpowiedź:

W ramach dostawy switcha należy dostarczyć również 4 szt. jednomodowych wkładek SFP. Zostało to wyjaśnione w pkt 2a z załącznika A.

Pytanie 31

W nawiązaniu do § 7 ust. 7 umowy Wykonawca zwraca się z zapytaniem kto i na jakiej podstawie decyduje o tym, że pełny zakres robót jest niecelowy? Czy jest możliwe ocenienie prawdopodobieństwa wystąpienia takiej sytuacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, w sytuacjach których w chwili obecnej nie da się przewidzieć (np. katastrofa budowlana realizacja obiektu, trzęsienie ziemi które zniszczy obiekt), to wykonanie całego lub pozostałej części zakresu robót stanie się niecelowe. W takiej sytuacji już wykonane prace zostaną rozliczone na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie Wykonawcą robót, inspektora nadzoru i Zamawiającego

Pytanie 32

W nawiązaniu do § 15 ust. 1 umowy Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy gwarancja obejmuje wyłącznie roboty budowlane, tj. użyte materiały nie są objęte jej zakresem?

Odpowiedź:

W przypadku realizacji zamówień na roboty budowlane okres gwarancji obejmuje nie tylko wykonanie robót budowlanych ale również dostawy, usługi, które zostały zrealizowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Pytanie 33

W nawiązaniu do rozdziału XV pkt. 3 SIWZ Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy okres dodatkowej gwarancji obejmuje wyłącznie roboty budowlane, tj. użyte materiały nie są objęte jej zakresem?

Odpowiedź:

Całość zakresu umowy: roboty budowlane, dostawy i usługi, a więc użyte do realizacji zamówienia niezbędne materiały.

Pytanie 34

W nawiązaniu do § 17 ust. 2 umowy, Wykonawca zwraca się z zapytaniem kto dokonuje poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii umowy o podwykonawstwo, która jest do załączona do faktury?

Odpowiedź:

W § 17 ust. 2 umowy nie ma zapisu o przedłożeniu do faktury poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy o podwykonawstwo. Wszystkie informacje związane z wykorzystaniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców omawia § 10 umowy Stroną dla Zamawiającego jest Wykonawca, więc poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii umowy o podwykonawstwo dokonuje Wykonawca.

Pytanie 35

W nawiązaniu do rozdziału V pkt. 2.2) SIWZ Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi referencje, które obejmowały wykonanie okablowania strukturalnego i monitoringu wizyjnego o łącznej wartości tych robót powyżej 50 tys. zł brutto?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający w warunku udziału w postępowaniu nie określił, że to ma być jedno zamówienie o wartości powyżej 50 tys zł brutto. W postawionym warunku mówi się o wykonaniu instalacji niskoprądowych (ogólnie bez uszczegóławiania jakie to mają być instalacje niskoprądowe) o łącznej wartości powyżej 50 tys zł brutto, czyli suma różnych zamówień musi przekraczać 50 tys. zł brutto.

Pytanie 36

W nawiązaniu do rozdziału V pkt. 2.2) SIWZ Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy na potwierdzenie przedmiotowego warunku Wykonawca może przedstawić kilka robót (referencji), np. 2 lub 3?

Odpowiedź:

Tak. Patrz odpowiedź na pytanie powyżej.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych