

Przeniesienie jednostek zewnętrznych klimatyzacji:

Widoczne na zdjęciu poniżej 4 szt. jednostek zewnętrznych klimatyzacji należy zdemontować oraz zamontować ok. 4 m dalej przy kutej balustradzie widocznej poniżej (zgodnie z załącznikiem graficznym). 3 jednostki klimatyzacji należy zamontować na istniejącej kostce brukowej wzdłuż balustrady, natomiast jedną jednostkę należy zamontować na ścianie budynku Ratusza pod widocznym na zdjęciu oknem z kratą. Instalacje do nowej lokalizacji jednostek należy prowadzić pod kostką brukową w rurze ochronnej (kotkę oraz podbudowę należy rozebrać a po skończonej pracy odtworzyć do stanu pierwotnego - na potrzeby budowy windy i tak kostka winna zostać rozebrana). Po zakończeniu montażu należy dokonać rozruchu klimatyzacji w budynku Ratusza - uzupełnić środek chłodzący itd). Widoczne na zdjęciach jednostki klimatyzacji obsługują w systemie "multisplit" jednostki wewnętrzne na parterze budynku Ratusza. Ponadto po zakończeniu robót montażowych należy przed jednostkami zewnętrznymi wymurować ściankę (przybliżone wymiary ścianki to wys. ok 2,10m szer. ok. 2,0 m) ażurową z cegły klinkierowej pełnej, która zasłoni zamontowane urządzenia. Ściankę należy zakotwić w ścianie Ratusza i posadowiać na podbudowie kostki betonowej.



