



**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

### Pytanie 1

Zamawiający w przedmiarze robót uwzględnił w podstawach kalkulacji pod punktem nr 110 Ławki parkowe wzór zgodny ze stosowanym w centrum Wrześni. Proszę o podanie informacji na temat producenta i modelu ławki która ma zostać zamontowana.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. nr 110 Ławki parkowe – 1,8 m to dostawa i montaż 1 sztuki ławki parkowej z oparciem. Opis ławki: stelaż z rury giętej min. fi 60 mm, grubości ścianki min. 3 mm, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor zielony, wymiary ławki min.: długość ławki min. 180 cm, szerokość min. 55 cm, wysokość całkowita min. 75 cm, wysokość siedziska min. 40 cm (min. 2 deski), szerokość siedziska 40 cm (min. 3 deski), długość siedziska 170 cm, kolor desek mahoń.

### Pytanie 2

Zamawiają w przedmiarze robót uwzględnił w podstawach kalkulacji pod punktem nr.111 Kosz na śmieci betonowy o wzorze zgodnym ze stosowanym w centrum Wrześni. Proszę o podanie informacji na temat producenta i modelu kosza który ma zostać zamontowany.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszt na śmieci ma być betonowy (kamień płukany, grysy) z wkładem metalowym ocynkowanym o pojemności min. 40 litrów z kopułą metalową (kolor zielony, w kopule popielniczka) i o wadze min. 140 kg.

### Pytanie 3

Zamawiający w przedmiarze robót uwzględnił w podstawach kalkulacji pod punktem nr. 108 Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii I-II z bryłą korzeniową o średnicy 1,2 m bez zaprawy dołów. Proszę o podanie wielkości drzewa (Drzewa liściaste są sprzedawane według obwodów pnia mierzonego na wysokości 1 m).

### Odpowiedź:

Pozycja przedmiaru nr 108 – nasadzenie drzew Dąb szypułkowy „Fastigiata” (*Quercus robur*) lub Grab pospolity „Fastigiata” (*Carpinus betulus*) – drzewa w formie kolumnowej o obwodzie 8/10 cm.

Pozycja przedmiaru nr 109 – nasadzenia krzewów Tawuła japońska „Goldflame” (*Spiraea japonica*) do podsadzeń pod drzewami kolumnowymi na obszarze zbliżonym do koła o średnicy 1,7 m.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Koralewski  
  
Wiceburmistrz  
Referatu Zamówień Publicznych