



Objaśnienia

- bednarka stalowa oc.25 x 4 mm - uziom otokowy
- bednarka stalowa oc. 25x 4 mm - uziom wyrównawczy
- druć stalowy oc. fi 8 mm - zwód poziomy i odprowadzający
- złącze kontrolne

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| <div><div>TECH-ON <small>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE</small></div><div>Bogdanowo 11k/29; 64-600 Oborniki tel. 784-732-346 e-mail: biuro@pputechon.pl</div></div> | | | | |
| INWESTOR: GMINA WRZEŚNIA ul. Ratuszowa 1 62-300 Września | | | | |
| NAZWA ZADANIA Przebudowa pomieszczeń, instalacji c.o. i c.w.u. oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu. | | | | |
| NUMER DZIAŁKI Działki nr 19/10 Psary Małe | | | | |
| NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy świetlicy wiejskiej | | | | |
| FAZA ZADANIA Projekt budowlano-wykonawczy | SKALA 1 : 75 | BRANŻA ELEKTRYCZNA | | |
| TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJE UZIEMIAJĄCA I WYRÓWNAWCZA (w części modernizowanej) | | | | Strona |
| NR RYSUNKU E/05 | SPECJALNOŚĆ elektryczna | NR UPRAWNIEN 383/83/Pw 79/Pw/94 | DATA 25.04.2019 r. | PODPIS |
| PROJEKTANT: inż. Witold Szulc | | | | |
| | | | | |